


УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»

В.В. Васинович

" " 20__ г.



ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения
централизованная система теплоснабжения г.Урай, эксплуатируемая АО «Урайтеплоэнергия»

В период с 01.04.2021 по 10.07.2021г. проведено техническое обследование централизованной системы теплоснабжения г.Урай, эксплуатируемая АО «Урайтеплоэнергия». О результатах технического обследования составлен настоящий отчет (далее - Отчет) о нижеследующем:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

Инвентарный номер КУМИ	Наименование	Адрес	Тип прокладки	Ду, мм	Протяженность, м	Материал теплоизоляция
101030004420	Теплосети микрорайон 3 от ТК-16/3-1 до ТК-16/3 до ТК-16/6 до Государственной инспекции безопасности дорожного движения	г.Урай,микрорайон 3, от тепловой камеры 16/3-1 (ТК-16/3-1) до тепловой камеры 16/3 (ТК-16/3) (между жилыми домами №№28,27а) до тепловой камеры 16/5 (ТК-16/5) (с торца жилого дома №26а) до тепловой камеры 16/6 (ТК-16/6) (пересечение улицы Узбекистанской) до Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)	Бесканальная	100	73,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	70	49,56	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	141,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030004449	Наружные сети теплоснабжения 50 квартирного ж/д №26А мкр 3 (по улице Узбекистанской)	Микрорайон 3 улица Узбекистанская от тепловой камеры 16/5 (ТК-16/5) к жилому дому №26а	Бесканальная	100	17,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030004460	Наружные сети теплоснабжения базы ОРСа ТК-16 до ТК-19 (мкр 3)	г.Урай, микрорайон 3, наружные сети теплоснабжения базы Отдела рабочего снабжения (ОРСа) от тепловой камеры 16 (ТК-16) (на углу жилого дома №53) до тепловой камеры 17 (ТК-17) по улице Ленина, до тепловой камеры 18 (ТК-18), до тепловой камеры 19 (ТК-19)	Бесканальная	200	48,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	400	157,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030004468	Наружные сети теплоснабжения ж/д №54 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3	Бесканальная	150	28,28	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	59,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030004478	Теплосети мкр. 3 ж/д 20	г.Урай, мик-н 3 от ТК 15/1-2а до жилого дома №20	Бесканальная	150	2,73	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005000	Теплотрасса ж/д 23 мкр. 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/1-4 (ТК-15/1-4) до жилого дома № 23	Бесканальная	100	8,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005002	Теплотрасса ж/д 15 мкр. 3	г.Урай, от ж/д 3-12 до ж/д 3-15	Бесканальная	80	58,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005005	Теплотрасса ж/д 29 мкр. 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 16/2-1 (ТК-16/2-1) (на углу жилого дома №28) до жилого дома № 29	Бесканальная	100	53,47	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005006	Теплотрасса ж/д 14 мкр. 3	г.Урай, микрорайон 3 от торца жилого дома №16	Бесканальная	100	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005008	Теплотрасса ж/д 51 мкр. 3	г.Урай, мкр.3, от тепловой камеры 15/3 (ТК-15/3) (напротив ж.д.№36) к жилому дому №51	Бесканальная	80	36,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005026	Наружные сети теплотрассы ж/д №41 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/12 (ТК-15/12) к жилому дому № 41	Бесканальная	80	10,83	Пенополиуретан; Полиэтилен;
101030005038	Наружные сети детского сада №18 микрорайон 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 16/3-2 (ТК-16/3-2) до тепловой камеры 16/3-3 (ТК-16/3-3) до детского сада №18 (вспомогательная школа №3)	Бесканальная	100	67,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;

			Бесканальная	150	20,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00566	Наружные сети теплоснабжения ж/д №22 (стр 37) мкр 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/4-5 (ТК-15/4-5) до жилого дома № 22	Бесканальная	80	28,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00569	Наружные сети теплоснабжения ж/д №27Б мкр 3 (стр2 блок А и Б)	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 16/4-1 (ТК-16/4-1) (около жилого дома № 27а) до жилого дома № 27 б	Бесканальная	80	35,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00580	Наружные сети теплоснабжения мкр 3 от ТК-16 до ТК-16/3-1	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 16 (ТК-16)(около жилого дома №53) до тепловой камеры 16/1 (ТК-16/1) (напротив жилого дома №16) до тепловой камеры 16/3-1 (ТК-16/3-1) (между жилых домов №28 и №27а).	Бесканальная	200	232,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00582	Наружные сети теплоснабжения ж/д №34 (стр8) мкр 3	г.Урай, мкр 3, от тепловой камеры 15/8 (ТК-15/8) до жилого дома №34	Бесканальная	80	36,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00584	Наружные сети теплоснабжения ж/д №32 (стр12В) мкр 3	г.Урай, мкр 3, от тепловой камеры 15/6 (ТК-15/6) (напротив жилого дома 33)к жилому дому №32	Бесканальная	100	44,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00590	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 31 (стр15 С-Восточный) мкр.3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15 (ТК-15) (на углу жилого дома №52) до тепловой камеры 15/1а (ТК-15/1а) до тепловой камеры 15/1 (ТК-15/1) к жилому дому №31	Бесканальная	80	92,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	61,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00591	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 27а (стр 3 блокА) мкр.3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 16/3 (ТК-16/3) до тепловой камеры 16/4 (ТК-16/4) (на углу жилого дома №25) до тепловой камеры 16/4-1 (ТК-16/4-1) до жилого дома 27а	Бесканальная	150	108,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	2,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00594	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 12 (стр 22) мкр.3	г.Урай, мкр 3, от тепловой камеры 15/1-1 (ТК-15/1-1) (на углу жилого дома №13) до жилого дома №12	Бесканальная	80	64,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00605	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 26 микрорайон 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/4-5 (ТК-15/4-5) (с торца жилого дома№ 22) до тепловой камеры 15/4-6 (ТК-15/4-6) до жилого дома № 26	Бесканальная	100	51,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00612	Теплотрасса к жилым домам №24-25 Аэропорта	г.Урай, микрорайон 3, Аэропорт от тепловой камеры 16/3-1 (ТК-16/3-1) до тепловой камеры 16/3-2 (ТК-16/3-2) к жилому дому №24, до тепловой камеры 16/3-4 (ТК-16/3-4) к жилому дому №25	Бесканальная	80	42,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	151,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00614	Теплотрасса мкр.3 дом 52	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/1а (ТК-15/1а) к жилому дому № 52	Бесканальная	100	15,56	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00615	Теплотрасса мкр.3 дом 25	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/4-6 (ТК-15/4-6) (напротив жилого дома №26) до жилого дома №25	Бесканальная	80	89,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	20,65	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	12,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00624	Теплотрасса к ж/д 53 мкр. 3	г.Урай, от тепловой камеры 17/1 (ТК-17/1) к жилому дому № 53 микрорайон 3	Бесканальная	100	122,92	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00637	Теплотрасса к ж/д №28 мкр.3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 16/3 (ТК-16/3) до тепловой камеры 16/2 (ТК-16/2) (с торца жилого дома №14) до тепловой камеры 16/2-1 (ТК-16/2-1) к жилому дому №28	Бесканальная	150	41,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;

			Бесканальная	100	29,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00653	Теплосети для снабжения ж/д №33 мкр.3 от ТК-15/1 до ТК-15/6	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15/1 (ТК-15/1) до тепловой камеры 15/2 (ТК-15/2) (на углу жилого дома №36) до тепловой камеры 15/3 (ТК-15/3) (напротив жилого дома №36) до тепловой камеры 15/4 (ТК-15/4) (на углу жилого дома №36) до тепловой камеры 15/7 (ТК-15/7) (на углу жилого дома №33) до тепловой камеры 15/6 (-15/6) к жилому дому №33	Бесканальная	80	15,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	76,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	150,57	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	39,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00654	Теплоснабжение канализационно-насосной станции (КНС) микрорайон 3	г.Урай, мкр-н 3, от тепловой камеры 15/13 (ТК-15/13) (на углу жилого дома №41) до тепловой камеры 15/14 к канализационно-насосной станции(КНС)	Бесканальная	80	144,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00656	Теплосети мкр.3 от ТК-15/1 до ТК-15/4; от ТК-15/1	г.Урай, от тепловой камеры 15 (ТК-15) до тепловой камеры 15/1-1 (ТК-15/1-1), до тепловой камеры 15/1-2 (ТК-15/1-2) к жилому дому №13; до тепловой камеры 15/1-3 (ТК-15/1-3), до тепловой камеры 15/1-4 (ТК-15/1-4); до тепловой камеры 15/4-5 (ТК-15/4-5); от тепловой камеры 15/1-4 (ТК-15/1-4), до тепловой камеры 15/1-2а (ТК-15/1-2а) микрорайон 3	Бесканальная	100	10,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	253,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	180,36	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00657	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №21 микрорайона 3	г.Урай, микрорайон 3 от торца жилого дома № 20 до жилого дома № 21	Бесканальная	80	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00793	Сети теплоснабжения д\с № 19 мкр. 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/1-3(ТК-15/1-3) до д\сад №19	Бесканальная	100	83,76	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00794	Сети теплоснабжения д\с № 20 мкр. 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15/9 (ТК-15/9) до детского сада №20.	Бесканальная	80	15,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00795	Сети теплоснабжения д\с № 21 мкр. 3	г. Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 14/4 (ТК-14/4) (около жилого дома №44) до тепловой камеры 14/5 (ТК-14/5) к детскому саду №21	Бесканальная	100	13,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	86,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00818	Теплотрасса от мкр 3 до котельной Аэропорта	г.Урай, микрорайон 3, теплотрасса микр.3- котельная «Аэропорт.	На открытом воздухе	500	1041,49	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00843	Наруж.сети теплоснабжения мкр. 3 ж/д 57	г.Урай, микрорайон 3, д.57, наружные сети теплоснабжения жилого дома. Охранная зона.	Бесканальная	50	45,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00852	Сети теплоснабжения от ТК-17/2 до ж/д №58,59 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3, сети теплоснабжения от тепловой камеры 17/2 (ТК-17/2) до жилых домов № 58, 59.	Бесканальная	70	29,53	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00854	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №35,36 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15/7 (ТК-15/7) (на углу жилого дома №33) до тепловой камеры 15/8 (ТК-15/8) к жилым домам №№35,36	Бесканальная	100	103,98	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	45,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300	Наружные сети	г.Урай, наружные тепловые сети по	Бесканальная	400	730,77	Пенополиуретан;

00856	теплоснабжения по улице Ленина от ТК-10 до ТК-16	улице Ленина от тепловой камеры-10 (ТК-10) до тепловой камеры-16 (ТК-16)				Полиэтилен;
1010300 00857	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №38,39,40 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 15/2 (ТК-15/2) (на углу жилого дома №36) до тепловой камеры 15/9 (ТК-15/9) (на углу детского сада №20) до тепловой камеры 15/10 (ТК-15/10) к жилому дому №39, до тепловой камеры 15/11 (ТК-15/11) к жилому дому №38, до тепловой камеры 15/12 (ТК-15/12) (напротив жилого дома №41) до тепловой камеры 15/13 (ТК-15/13) на углу жилого дома №41) к жилому дому №40	Бесканальная	80	66,92	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	181,98	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	52,12	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01301	Сети теплоснабжения ж/д №58,59, складов ТПП "УНИГ" мкр 3	г.Урай, микрорайон 3, от точки врезки в тепловую сеть идущую от тепловой камеры 19 (ТК-19) (находящуюся на углу жилого дома №54, мкр.3), проходящих через тепловую камеру 17/2 (ТК-17/2) (находящуюся между жилыми домами №58,59 мкр.3) до точки врезки в тепловую сеть напротив миникотельной МАК-4 (мкр.3, дом 60)	Бесканальная	200	107,28	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01319	Наружные сети теплоснабжения пункта проката коньков ДС Звезды Югры	г.Урай, от тепловой камеры ТК-18/2А, расположенной за зданием ДС "Звезды Югры" до здания пункта проката коньков	Бесканальная	50	55,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01365	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №24 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15/1-3 (ТК-15/1-3) (около детского сада №19) до тепловой камеры 15/1-3а (ТК-15/1-3а) до жилого дома №24	Бесканальная	200	49,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	9,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	9,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	50,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01375	Наружные теплосети ж/д 43,44,45,46,47,30 мкр.3	г.Урай, мкр.3, от тепловой камеры 13 (ТК-13) (на углу ж.д. №46) до жилых домов №46,30,44,43,45,47 до тепловой камеры 11 (ТК-11)	Бесканальная	50	68,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	51,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	79,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	40,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	388,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01740	Наружные сети теплоснабжения микрорайон 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15/1-1 (ТК-15/1-1) на углу жилого дома №13) до тепловой камеры 15/1-6а (ТК-15/1-6а) к жилому дому №8, до тепловой камеры 15/1-7 (ТК-15/1-7) к жилому дому №9, до тепловой камеры 15/1-8 (ТК-15/1-8) к жилым домам №№10,7 до тепловой камеры 15/1-9 (ТК-15/1-9) к жилым домам №№5,6	Бесканальная	70	20,95	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	244,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	69,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;

			Бесканальная	80	91,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01743	Наружные сети теплоснабжения жилых домов №55,56 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 16а (ТК-16а) (напротив жилого дома №16), до тепловой камеры 16а/1 к жилым домам №№55,56, до тепловой камеры 16а/2 (ТК-16а/2) (напротив жилого дома №55)	Бесканальная	50	30,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	25,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	15,58	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01826	Наружные сети теплоснабжения ж/д №37 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3, д.37	Бесканальная	80	25,54	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	49,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01829	Наружные сети теплоснабжения детской школы искусств	г.Урай, от тепловой камеры ТК-16а/2 (мкр.3, район жилых домов №55,№57) до здания детской школы искусств (мкр.3, дом №55а)	Бесканальная	80	24,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01833	Наружные сети теплоснабжения здания Дворца спорта "Звезды Югры"	г.Урай, от тепловой камеры 18/2, (находящейся за общежитием №25 Аэропорт) до тепловой камеры 18/2а до здания Дворца спорта для детей и юношества «Звезды Югры»)	Бесканальная	150	127,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02196	Наружные сети теплоснабжения Эколого-биологического центра и гаража	г. Урай, мкр. 3, от ТК-14/5 (около д/с №21) до ТК-14/5а к зданию ЭБЦ и гаражу.	Бесканальная	100	4,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	80	147,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	13,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02200	Наружные сети теплоснабжения "Ритуальные услуги"	г. Урай, ул. Ленина, от ТК 19 до здания «Ритуальных услуг».	Бесканальная	100	40,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02201	Наружные сети теплоснабжения к гаражам ОВД в мкр 3	г. Урай, гаражи в мкр.3, в районе старой базы ОРСа и ОАО «Шаимгаз» от ТК 19.	Бесканальная	100	62,20	Минеральная вата;
1080300 02316	Наружные сети к туалету парке аттракционов	г.Урай, мкр. 2, Парк аттракционов от ТК 8/3 до здания туалета	Бесканальная	70	85,90	Минеральная вата;
1080300 02414	Теплосети жилого дома №19 микрорайона 3, Кад.№86:14:0000000:235	город Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 15/1 (ТК-15/1-2а) до жилого дома №19, от торца жилого дома №19 к жилому дому №18	Бесканальная	100	21,72	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	17,28	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02897	Наружные сети теплоснабжения здания "Тир"	ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 3 (район школы №5), от точки врезки в тепловую сеть на хозяйстройку до здания "Тир"	Бесканальная	50	67,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00771	Наружные теплосети ГУП Аэропорт	г.Урай, мкр-н Аэропорт, от тепловой камеры 1 (ТК-1) (около котельной Аэропорт) до тепловой камеры 17 (ТК-17)	Бесканальная	200	337,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	70		Минеральная вата;
1010300 00780	Теплосети общежития -4 ГУП Аэропорт	г.Урай, от ТК-8 до общежития №4 ГУП «Аэропорт»	Бесканальная	50	19,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00781	Теплосети общежития -3а ГУП Аэропорт	г.Урай, от ТК-9 до общежития №3а ГУП «Аэропорт»	Бесканальная	50	37,58	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02205	Наружные сети теплоснабжения жилых домов микрорайона Аэропорт	г. Урай, микрорайон Аэропорт от котельной Аэропорт до жилых домов №2,5,5а,6а,7,8,9,10,11,12,13,15, 16,17,26,27,28	Бесканальная	200	334,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	164,27	Минеральная вата;

			Бесканальная	100	418,57	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	75,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	300	74,79	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	250	49,78	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	84,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	32	103,31	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02251	Наружные сети теплоснабжения лыжной базы	г.Урай от тепловой камеры 17 (ТК-17), расположенной в районе д.30 мкр. Аэропорт до здания лыжной базы (мкр. Аэропорт, д.34)	Бесканальная	100	349,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02310	Наружные сети т/снабжения к зданию КТВС м-н Аэропорт 29а	г.Урай, мкр. Аэропорт от ТК-16 до здания КТВС	Бесканальная	100	66,00	Минеральная вата;
1080300 02308	Наружные сети т/снабжения от ТК-17 до гостиницы "Лайнер"	г.Урай, от ТК-17 до здания гостиницы «Лайнер»	Бесканальная	80	29,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01344	Наружные сети теплоснабжения здания пожарного депо	г.Урай, от точки врезки в существующую теплотрассу, улица Нефтяников, напротив здания котельной «Нефтяник», до здания пожарного депо (ул. Нефтяников, дом №1А)	Бесканальная	150	105,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	115,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01345	Наружные сети теплоснабжения здания очистных сооружений пожарного депо	г.Урай, от тепловой камеры ТК-1А до здания очистных сооружений пожарного депо (ул. Нефтяников дом №1А)	Бесканальная	50	28,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01739	Наружные теплосети микрорайона "Д"	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-14 (ТКН-14)(на углу жилого дома №41) до тепловой камеры Н-14/1 (ТКН-14/1) (между жилыми домами №№39,40, 30а), к жилым домам №№39,40,30а, до тепловой камеры Н-14/2 (ТКН-14/2), к жилому дому №37, до тепловой камеры Н-11/5-1а (ТКН-11/5-1а) (на углу жилого дома №36), к жилым домам №№35,36, до тепловой камеры Н-11/5-1 (ТКН-11/5-1) (на углу жилого дома №36а), к жилым домам №№35а,36а; от тепловой камеры Н-11/5-1а (ТКН-11/5-1а) до тепловой камеры Н-11/5-2а (ТКН-11/5-2а) (между жилыми домами №№62,63), к жилым домам №№62,63, до тепловой камеры Н-11/5-2 (ТКН-11/5-2) (напротив жилого дома №64); от тепловой камеры Н-14/2 (ТКН-14/2) (на углу жилого дома №39) до тепловой камеры Н-14/3 (ТКН-14/3) (напротив жилого дома №31), к жилому дому №31, до тепловой камеры Н-14/4 (ТКН-14/4) (в районе жилых домов №№31,32а,28,29), к жилым домам №№28,29,30,32а, до тепловой камеры Н-14/5 (ТКН-14/5) (в районе жилых домов №№32,33,26,27), к жилым домам №№26,27,32,33 до тепловой камеры Б-14/4 (ТКБ-14/4) (с торца жилых домов №№22,23), к жилым домам №№23,46,47 до тепловой камеры Б-14/5а (ТКБ-14/5а)	Бесканальная	100	75,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;

		(на углу жилого дома №21), к жилым домам №№22,21, детскому саду №14, до тепловой камеры Б-14/3 (ТКБ-14/3) (с торца жилых домов №№22,23), к жилым домам №№24, 25,25а,22а,21а, до тепловой камеры Б-14/2 (ТКБ-14/2) (на углу жилого дома №21а				
			Бесканальная	200	128,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	437,86	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	70	36,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	1228,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02146	Нежилое сооружение, тепловые сети к свиарнику	г.Урай, от котельной «Нефтяник» до свиарника, тепловые сети к свиарнику.	На открытом воздухе	300	179,00	Минеральная вата;
1080300 02195	Тепловая сеть от врезки в магистраль d325 мм в районе кот. Нефтяник до задвижки в сторону Урайских эл.сетей	г. Урай, от врезки в магистраль d325 мм. Ул.Южная (в районе кот. Нефтяник) до тепловой задвижки в сторону Урайских электрических сетей).	Бесканальная	200	49,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02309	Наружные сети теплоснабжения жилых домов на территории Урайских электрических сетей	г.Урай, мкр. Электросети, от теплового пункта к жилым домам №1,2,3,4, 5	Бесканальная	80	165,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	133,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00450	Теплотрасса по у.Нагорной	г.Урай, ул.Нагорная	Бесканальная	50	68,88	Минеральная вата;
			Бесканальная	200	178,50	Минеральная вата;
1010300 00456	Нежилое сооружение, магистральные теплосети от котельной "Нефтяник" до здания "Вахта-80"	г.Урай, п.Первомайский от котельной «Нефтяник» до здания «Вахта-80» ул. «Нефтяников» ж/д №33, магистральные теплосети	На открытом воздухе	400	994,07	Металлический кожух; Минеральная вата;
1010300 00489	Теплосети улица Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4	г.Урай, от тепловой камеры Б-14 (ТКБ-14) (напротив жилого дома №44 улица Механиков) до тепловой камеры Б-14/1 (ТКБ-14/1) (на углу магазина «Новинка») до тепловой камеры Б-14/2 (ТКБ-14/2) (на углу жилого дома №20)микрорайон Д	Бесканальная	200	50,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	250	174,10	Минеральная вата;
1010300 00577	Внешние сети теплоснабжения ул. Кольцова	г.Урай, ул.Кольцова	Бесканальная	50	895,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	70	628,80	Минеральная вата;
			Бесканальная	200	1389,80	Минеральная вата;
1010300 00648	Инженерные тепловые сети к жилым домам №№20,21,22 по улице Урусова	г.Урай, от точки врезки по улице Нефтяников (напротив улицы Рябиновой) до тепловой камеры 1 (ТК-1) к жилому дому №22 по улице Урусова; от тепловой камеры 1 (ТК-1) до тепловой камеры 2 (ТК-2) до тепловой камеры 3 (ТК-3) к жилым домам №21,20 по улице Урусова	Бесканальная	50	8,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	227,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	65,03	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	70	27,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	40,50	Пенополиуретан;

			Бесканальная	150	25,40	Полиэтилен; Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00688	Тепловые сети улица Нагорная жилые дома №66,64,62,60; от магистрали ТК-10/2 до ТКБ-6/13; улица Механиков жилые дома №№60,58,56 до ТКБ-15	от тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) (на углу ж/дома №33 улица Механиков) до теп. камеры Б-6/13 (напротив ж/дома №63 улица Нагорная) к ж/домам №60,62,64,66 улица Нагорная, от теп.камеры 10/2 (ТК-10/2) до теп.камеры Б-15 (ТКБ-15) (напртив ж/дома №56 улица Механиков) г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия.	Бесканальная	150	96,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	50	149,20	Минеральная вата;
			Бесканальная	250	92,70	Минеральная вата;
1010300 00690	Теплосети пристрой к типографии мкр Д	г.Урай, микрорайон Д от ТКБ-14/2(около жилого дома № 20) до здания типографии и пристрою.	Бесканальная	80	106,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	70	21,17	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00692	Теплосети улица Строителей жилые дома №№44,53,45,52,48,51, 49,50 от ТК-10/1	г.Урай, от тепловой камеры 10/1 (ТК-10/1) (на углу жилого дома №33 улица Механиков) до тепловой камеры 10/1-1 (ТК-10/1-1) (между типографией и жилым домом №53а), до тепловой камеры Н-10/1-2 (ТКН-10/1-2) к жилым домам №№44,53 до тепловой камеры Н-10/1-3) к жилым домам №№45,52 до тепловой камеры Н-10/1-4 (ТКН-10/1-4) между жилыми домами №№45,48) до тепловой камеры Н-10/1-5 (ТКН-10/1-5) к жилым домам №№48,51 до тепловой камеры Н-10/1-6 (ТКН-10/1-6) к жилым домам №№49,50	Бесканальная	50	133,78	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	348,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	90,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00696	Теплосети мкр.Д ж/д 33 Вахта-40	г.Урай, улица Механиков от тепловой камеры 10/1 (ТК-10/1) (на углу жилого дома №33 улица Механиков) до тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) к жилому дому №33 "«Вахта-40"	Бесканальная	250	20,10	Минеральная вата;
			Бесканальная	50	39,70	Минеральная вата;
1010300 00697	Теплосети мкр.Д у.Строителей ж/д 53а	г.Урай, улица Строителей от тепловой камеры 10/1-1 (ТК-10/1-1) до тепловой камеры Н-10/1-1а (ТКН-10/1-1а) к жилому дому №53А микрорайон «Д»	Бесканальная	70	30,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	37,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00728	Теплосети у.Урусова ж/д 6	г.Урай улица Урусова от тепловой камеры 1 (ТК-1) до тепловой камеры 4 (ТК-4) к жилому дому №6.	Бесканальная	50	11,32	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	20,19	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00729	Теплосети у.Урусова ж/д 7	г.Урай, улица Урусова от тепловой камеры 4 (ТК-4) (напротив жилого дома №6) до тепловой камеры 4а (ТК-4а) к жилому дому №7.	Бесканальная	80	65,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	7,76	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00737	Теплосети у.Садовая от ТК-4/21 до ТК-10-4	г.Урай, ул.Садовая, от точки врезки в тепловую сеть (ТК-10/4) на улице Нагорная в районе жилого дома №66 до тепловой камеры Б-4/21 (ТКБ-4/21) к жилым домам №59,62,64,60	Бесканальная	150	312,50	Минеральная вата;

		улица Садовая				
			Бесканальная	50	143,50	Минеральная вата;
1010300 00763	Тепловые сети ул. Сосновая	г.Урай, ул.Сосновая от точки врезки в тепловую магистраль Д=426 по ул.Нефтяников до ТК-1 до ТК-2 до ТК-3 до ТК-4 до ТК-5 до ТК-6 до ТК-7 до ТК-8 к ж/д №12 до ТК-9 к ж/д №11 до ТК-10 к ж/д №6	Бесканальная	150	244,10	Минеральная вата;
			Бесканальная	50	167,90	Минеральная вата;
1010300 01329	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 5 по ул. Урусова	г.Урай, по улице Урусова от тепловой камеры 2 (ТК-2), (на углу ж.д.№20) до жилых домов №5	Бесканальная	100	35,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01342	Наружные сети теплоснабжения ж/д №3Д мкр.Д от ТКБ-14/1-3 до ж/д №3Д	г.Урай,микрорайон Д от тепловой камеры Б-14/1-3 (ТКБ-14/1-3) до жилого дома №3Д	Бесканальная	70	8,18	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01376	Наружные сети теплоснабжения ж/д 3 мкр.Д	г.Урай, мик-он Д от ТКБ-14/1-4 до ТКБ 14/1-2	Бесканальная	150	73,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01911	Теплосети микрорайона "Д" (ж/д №1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)	г.Урай, микрорайон Д от тепловой камеры Н-11/6 (ТКН-11/6) (напротив жилого дома №60) до тепловой камеры Н-11/7 (ТКН-11/7) до жилого дома № 11, до тепловой камеры Н-11/8 (ТКН-11/8) до жилых домов №№1,2,8,9,18,19 до тепловой камеры Б-14/1-4 (ТКБ-14/1-4) (на углу жилого дома №4) до жилого дома №3, до тепловой камеры Б-14/1-3 (ТКБ-14/1-3) до жилых домов №№6,7,13,14, до тепловой камеры Б-14/1-2 (ТКБ-14/1-2) (с торца жилого дома №17) до жилого дома №17,10, до тепловой камеры Б-14/1-1 (ТКБ-14/1-1) между жилых домов №№16,17) до жилых домов №№15,16, до тепловой камеры Б-14/1(ТКБ-14/1)	Бесканальная	50	108,57	Минеральная вата;
			Бесканальная	150	25,20	Минеральная вата;
			Бесканальная	100	408,93	Минеральная вата;
			Бесканальная	80	349,30	Минеральная вата;
1080300 01979	Наружные сети теплоснабжения ж/д №14Д, мкр.Д	г.Урай, микрорайон 1Д, от тепловой камеры Н-14/3 (ТКН-14/3), расположенной в районе ж/д №31, до ж/д №14Д.	Бесканальная	50	63,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02024	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 29 по ул Механиков от ТКБ-15 до ТКБ-15/1. К ж/д № 29	г.Урай, ул.Механиков, от тепловой камеры Б-15 (ТКБ-15) до тепловой камеры Б-15/1 (ТКБ-15/1), к жилому дому №29	Бесканальная	100	8,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	12,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02381	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №49Д мкр.1Д	город Урай, мкр.1Д, от тепловой камеры Н-10/1-5 (ТКН-10/1-5) до жилого дома №49Д	Бесканальная	150	4,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	70,97	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00694	Теплосети мкр.Д ж/д 56	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-15/4 (ТКН-15/4) до жилого дома №56	Бесканальная	50	18,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00428	Теплотрасса к ж/д 6 (2-4А) мкр.2А	г.Урай, микрорайон 2А, от тепловой камеры Н-7/4 (ТКН-7/4) на углу жилого дома №5 до тепловой камеры 7/5 (ТК-7/5) к жилому дому №6	Бесканальная	100	32,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	17,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;

1010300 00431	Теплотрасса к ж/д 7 (1-4) мкр. 2А	г.Урай, микрорайон 2А от тепловой камеры Н-7/2 (ТКН-7/2) (напротив жилого дома №2) до тепловой камеры 7/3 (ТКН-7/3) (напротив жилого дома №5), до тепловой камеры 7/4 (ТК-7/4)(на углу жилого дома №5), до тепловой камеры 7/4а (ТК-7/4а) к жилому дому №7	Бесканальная	150	77,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	68,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00439	Теплосети к ж/д №56 мкр Г	г.Урай, икрорайон «Г» от тепловой камеры Н-15/7-2 (между жилыми домами №56,62) до жилого дома №56	Бесканальная	50	42,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00442	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-8 (ТКН-8) ул Космонавтов до тепловой камеры Н-3/4а (ТКН-3/4а) около гостиницы "Турсунт"	г.Урай, от тепловой камеры Н-8 (ТКН-8) улица Космонавтов до тепловой камеры Н-8а (ТКН-8А) (на углу Дома Культуры "Нефтяник") до тепловой камеры Н-3/4а (ТКН-3/4а) на углу гостиницы "Турсунт"	Бесканальная	250	224,90	Минеральная вата;
1010300 00446	Наружные сети теплоснабжения 12 квартирного дома №55 мкр Д	г.Урай, 12 кв. дома 55 мкр. Д (от тепловой камеры Н-15/4 (ТКН-15/4) (между жмлых домов №43,56) до тепловой камеры Н-15/3 (ТКН-15/3) к жилому дому №55)	Бесканальная	80	75,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00448	Наружные сети теплоснабжения 12 квартирного дома №79 мкр Д	г.Урай, микрорайон Д от тепловой камеры Н-13а (ТКН-13а) (на углу жилого дома №78) до тепловой камеры Н-15/2 (ТКН-15/2) до жилого дома №79.	Бесканальная	50	99,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00451	Сети теплоснабжения 12кв.ж/д 54 мкр.Д	г.Урай, микрорайон 1Д, от тепловой камеры Н-15/3 (ТКН-15/3) до жилого дома №54	Бесканальная	50	12,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00452	Сети теплоснабжения 16 кв. ж/д №73 мкр.Д	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-13/1 (ТКН-13/1) (на углу жилого дома №63 микрорайон «Г»)) до жилого дома №73	Бесканальная	50	73,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	34,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00454	Тепловые сети от эстакады до улицы Механиков	г.Урай, от тепловой камеры Б-4 (ТКБ-4) (напротив жилых домов 2,3 улица Садовая) до тепловой камеры Б-5 (ТКБ-5) (напротив жилых домов №№1,2 улица Кольцова) до тепловой камеры Б-6 (ТКБ-6) (напротив жилых домов №№1,2 улица Нагорная) до тепловой камеры Б-7 (ТКБ-7) напротив жилого дома №2 улица Механиков.	Бесканальная	300	1328,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	471,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00458	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 76 микрорайон "Д"	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-12а (ТКН-12а) (напротив жилого дома №76) до тепловой камеры Н-15/1а (ТКН-15/1а) (напротив жилого дома №76)	Бесканальная	50	41,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00463	Наружные тепловые сети микрорайон «2А» к жилому дому № 33	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры Н-12/3-6а (ТКН-12/3-6а) к жилому дому №33.	Бесканальная	50	20,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00465	Наружные сети теплотрассы ж/д №8 мкр 2А	г.Урай, от тепловой камеры Н-10/1а (ТКН-10/1а) (на углу жилого дома №13) до жилого дома № 8	Бесканальная	50	57,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00477	Теплосети мкр Д ж/д №64	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-11/4а (ТКН-11/4а) (на углу жилого дома №64) до тепловой камеры Н-11/5-2 (ТКН-11/5-2) (на углу жилого дома №63) до жилого дома №64	Бесканальная	200	54,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	16,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300	Теплосети к ж/д 3	г.Урай, микрорайон «2А»от тепловой	Бесканальная	50	10,20	Пенополиуретан;

00484	мкр. 2А	камеры Н-7/1а (ТКН-7/1а) к жилому дому №3.				Полиэтилен;
10103000494	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 21мкр.2А (стр.2-15 Южный)	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры 12/6а (ТК-12/6а) до жилого дома №22.	Бесканальная	50	64,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000499	Наружные тепловые сети микрорайона 2А к жилому дому №17 (2-10)	г. Урай, мкр-н 2А, от тепловой камеры Н-12/8 (ТКН-12/8) (на углу жилого дома №16) до тепловой камеры Н-12/8а (ТКН-12/8а) к жилому дому № 17	Бесканальная	50	42,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000539	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому № 30	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры Н-12/3-5 (ТКН-12/3-5)до тепловой камеры Н-12/3-6 (ТКН-12/3-6) к жилому дому №30.	Бесканальная	50	15,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	30,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000540	Наружные сети теплотрассы ж/д №28 мкр 2А	г.Урай, микрорайон «2А», от тепловой камеры Н-12/3-4 (ТКН-12/3-4) вдоль жилого дома №28 до тепловой камеры Н-12/3-5 (ТКН-12/3-5) к жилому дому №28	Бесканальная	100	45,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	9,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000541	Наружные сети теплоснабжения ж/д №13 мкр Западный	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры Н-6/4 (ТКН-6/4) к жилому дому №13.	Бесканальная	80	49,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000556	Наружные сети жилого дома №18 микрорайон "2А"	г.Урай, микрорайон «2А» от точки врезки в тепловую сеть около ж/дома №9 до ж/д18	Бесканальная	50	25,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000557	Наружные сети микрорайона "2А" к жилому дому №2 (стр.1-1)	г.Урай, микрорайон 2А, от тепловой камеры Н-8а/1 (ТКН-8а/1) до тепловой камеры Н-7/2	Бесканальная	150	54,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	8,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000563	Наружные сети теплоснабжения административного здания почтовый номер 74 микрорайон А	г.Урай, ул.Космонавтов от тепловой камеры Н-7 (ТКН-7) до тепловой камеры Н-8 (ТКН-8), до тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) (на углу жилого дома №69 микрорайон А), до тепловой камеры 9/1 (ТК-9/1) к жилому дому №70 до тепловой камеры 9/4 (ТК-9/4) к административному зданию №74 микрорайон А	Бесканальная	300	353,50	Минеральная вата, Рубероид
			Бесканальная	150	11,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	67,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	69,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	20,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000565	Наружные сети теплоснабжения "Дома ребенка" мкр.1Д	г.Урай, микрорайон Д от тепловой камеры Н-13 (ТКН-13) (на углу жилого дома №56) до тепловой камеры Н-11/4а (ТКН-11/4а) (на углу жилого дома №64) до тепловой камеры Н-11/4 (ТКН-11/4)	Бесканальная	150	163,90	Минеральная вата;
			Бесканальная	300	32,00	Минеральная вата;
10103000570	Наружные сети теплоснабжения ж/д №71 СМУ-4	г.Урай, микрорайон «А» от тепловой камеры Н-7 (ТКН-7) к жилым домам №71,72	Бесканальная	80	68,52	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	26,43	Пенополиуретан; Полиэтилен;
10103000571	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №80 микрорайона А	г.Урай, микрорайон 1А, от тепловой камеры 9/1 (ТК-9/1) (на углу жилого дома №69) до тепловой камеры 9/2 (ТК-9/2) к жилому дому №80.	Бесканальная	100	9,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	13,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;

1010300 00572	Теплосети к дизельной станции газоснаб.роддома	г.Урай, от тепловой камеры 32/2 (ТК-32/2) (на углу роддома) до здания дизельной и станции газоснабжения	Бесканальная	70	41,80	Минеральная вата;
1010300 00573	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №14 микрорайон "2А"	г.Урай, микрорайон «2А»от тепловой камеры Н-12/8а (ТКН-12/8а) (напротив жилого дома №17) до жилого дома №14	Бесканальная	80	40,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	6,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00579	Наружные сети теплоснабжения мкр 1А	г.Урай, от тепловой камеры 5 (ТК-5) (на углу жилого дома №10 ул.Чехова) до теп-ловой камеры Н-3/4а (ТКН-3/4а) до тепловой камеры Н-3/4 (ТКН-3/4)(на углу гостиницы «Турсунт») до тепло-вой камеры Н-8/5 (ТКН-8/5) (около магазина «Маяк» микрорайон «А») до тепловой камеры Н-8/6 (ТКН-8/6) (на углу жилого дома №38) до тепловой камеры Н-8/7 (ТКН-8/7) (напротив гаражей ГОВД) до тепловой камеры Н-8/7а (ТКН-8/7а) (на углу здания ГОВД №28) до тепловой камеры Н-8/8 (ТКН-8/8) (напротив здания №29) до тепловой камеры Н-8/9 (ТКН-8/9) (на углу гаражей ГОВД) до тепловой ка-меры Н-8/9-1 (ТКН-8/9-1) к жилым домам №№21,22,31,32,30 до тепловой камеры Н-8/9-2 (ТКН-8/9-2) к жилым домам №23,24; от тепловой камеры Н-8/9 (ТКН-8/9) до тепловой камеры Н-8/10 (ТКН-8/10) (на углу жилого дома №34) до жилых домов №№34,33,20,19 до тепловой камеры Н-8/11 (ТКН-8/11) (на углу жилого дома №16 до жилых домов №16,17, 18, 35 до тепло-вой камеры Н-8/14 (ТКН-8/14) (на углу жилого дома №7) до тепловой камеры Н-8/15 (ТКН-8/15) до жилых домов №№1,2,3,4,5,7; от тепловой камеры Н-8/14 (ТКН-8/14) до тепло-вой камеры Н-8/13 (ТКН-8/13) к жи-лым домам №9,10,14; от тепловой камеры Н-8/6 (на углу жилого дома №38) до тепловой камеры Н-8/6-1 (на углу жилого дома №37) до жилых до-мов №38,39,40 до тепловой камеры Н-8/6-2 (ТКН-8/6-2) до жилых домов №№37,48,47; от тепловой камеры Н-8/6-1 (ТКН-8/6-1) до тепловой камеры Н-8/6-3 (ТКН-8/6-3) до жилых домов №№41,42, 43,44, 45, 46 до тепловой камеры Н-8/6-4 (ТКН-8/6-4) до жилых домов №№49,50, 51, 52,53,54 до теп-ловой камеры Н-8/6-5 (на углу жилого дома №59) до жилых домов №№59,60,62,63,64 до тепловой каме-ры Н-8/6-6 (ТКН-8/6-6) (находящейся во дворе жилых домов №№56, 57, 58, 65,66,67) до жилых домов №56,57,58,65,66,67 микрорайон «А»	Бесканальная	50	762,70	Минеральная вата;
			Бесканальная	200	425,80	Минеральная вата;
			Бесканальная	150	380,40	Минеральная вата;
			Бесканальная	100	416,30	Минеральная вата;
			Бесканальная	80	553,30	Минеральная вата;
			Бесканальная	250	180,10	Минеральная вата;

1010300 00609	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №29	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры Н-12/3-5 (ТКН-12/3-5) к жилому дому №29	Бесканальная	50	13,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00610	Наружные сети теплоснабжения ж/д №64 (стр1-3) мкр Г	г.Урай, микрорайон ПГ, от тепловой камеры Н-13 (ТКН-13) до тепловой камеры Н-13/2 (ТКН-13/2) до жилого дома №64	Бесканальная	80	37,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	126,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	33,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00611	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 72 микрорайон "Д"	г.Урай, микрорайон «Д» от ж/д №58а до жилого дома №72	Бесканальная	50	57,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00616	Наружные сети к жилому дому №25 микрораон "2А"	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры 12/7 (ТК-12/7) к жилому дому №25.	Бесканальная	50	27,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00645	Наружные сети теплоснабжения общежития "Сибирь" мкр 2а д №19	г.Урай, микрорайон 2»А» от тепловой камеры 7/7 (ТК-7/7) до общежития «Сибирь-22» №19а	Бесканальная	50	11,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00649	Теплосети ж/д 26 мкр.2А	г.Урай, микрорайон 2А от тепловой камеры 12/6а (ТК-12/6а) до тепловой камеры 12/7 (ТК-12/7) к жилому дому №26 (стр.2-13)	Бесканальная	50	6,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	26,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00698	Теплосети мкр.Д ж/д 60 от ТК-11/6	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры 11/6 (ТК-11/6) до жилого дома №60	Бесканальная	100	15,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00701	Теплосети мкр.1А Медвытрезвитель от ТК-8/6	г.Урай, микрорайон «А» от тепловой камеры Н-8/6 (ТКН-8/6) до административного здания ГОВД	Бесканальная	100	72,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00702	Наружные сети теплоснабжения микрорайона "Д" жилого дома №66 от ТКН-15/8	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-15/8 (ТКН-15/8) (с торца жилых домов №56,62) до тепловой камеры Н-13/3 (ТКН-13/3) до жилого дома №66	Бесканальная	50	7,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	135,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00703	Наружные сети теплоснабжения микрорайона "Г" жилого дома №61 от ТКН-15/8	г.Урай, микрорайон «Г» от тепловой камеры Н-15/8 (ТКН-15/8) (с торца жилых домов №56,62) до тепловой камеры Н-15/7-1 (ТКН-15/7-1) (между жилыми домами №55,61) до жилого дома №61	Бесканальная	80	52,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	13,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00704	Теплосети жилого дома №84 от ТК-9/2 микрорайон "А"	г.Урай, микрорайон «А» от тепловой камеры 9/2 (ТК-9/2) к жилому дому №84	Бесканальная	50	30,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	70		Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00705	Теплосети микрорайон "2А" от ТК-10/2 до жилого дома №9	г.Урай, микрорайон «2А» от т.врезки в тепловую сеть напротив жилого дома №8 до жилого дома № 9.	Бесканальная	50	29,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00706	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №63 от ТКН-13/2 микрорайон "Г"	г.Урай, микрорайон «Г» от тепловой камеры Н-13/2 (ТКН-13/2) до жилого дома №63	Бесканальная	50	30,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00709	Теплосети микрорайона 2"А" от ТКН-8а/1 до жилого дома № 1	г.Урай, микрорайон 2А, от тепловой камеры Н-8а/1 (ТКН-8а/1) на углу жилого дома №3 до тепловой камеры Н-7/1а (ТКН-7/1а) к жилому дому №1	Бесканальная	100	27,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	12,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00711	Теплосети мкр.А ж/д 1,3,10,18./реконструкция/	г.Урай, микрорайон 1А, от тепловой камеры Н-11/3 (ТКН-11/3) на углу жилого дома №10 до тепловой камеры Н-8/14 (ТКН-8/14) напротив	Бесканальная	100	150,00	Минеральная вата;

		жилого дома №7				
1010300 00716	Наружные сети теплоснабжения микрорайон "2А" к жилому дому №24	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры 12/4 (ТК-12/4) к жилому дому №24.	Бесканальная	50	57,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00719	Теплосети микрорайон "2А" к жилому дому №4	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры Н-7/1а (ТКН-7/1а) между жилыми домами №1 и №3 до жилого дома №4.	Бесканальная	50	45,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00720	Наружные тепловые сети микрорайона "2А" к общежитию Сибирь-22 №19а	г.Урай, микрорайон 2А от тепловой камеры 7/6 (ТК-7/6) угол жилого дома №20 до тепловой камеры 7/7 (ТКН-7/7) к зданию №19а	Бесканальная	80	114,36	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00721	Наружные сети теплоснабжения микрорайон "Д" от ТКН-14 до жилого дома №58а	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-14 (ТКН-14) (на углу жилого дома №41) до тепловой камеры Н-15/6 (между жилых домов №41,58) до жилого дома №58а	Бесканальная	100	70,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	31,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00723	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №78 микрорайона "Д"	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-13а (ТКН-13а) до ж/д №78	Бесканальная	50	31,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00726	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №58 микрорайон Д	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-15/6 (ТКН-15/6) между жилыми домами №41,58) до жилого дома №58	Бесканальная	100	30,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00733	Теплосети от котельн.Нефтяник ТК-15	г.Урай, от котельной «Нефтяник» до тепловой камеры 15 (ТК-15) около жилого дома №43 микрорайона «Д».	На открытом воздухе	500	1236,93	Металлический кожух; Минеральная вата;
1010300 00750	Тепловык сети по улице Космонавтов от тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) до тепловой камеры 15 (ТКН-15)	г.Урай, улица Космонавтов от тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) (между жилыми домами №69,70 микрорайона 1 «А») до тепловой камеры Н-11 (ТКН-11) (напротив жилого дома №62 микрорайона 1»А») до тепловой камеры Н-13 (ТКН-13) (между жилыми домами 55,56 микрорайона «Г») до тепловой камеры Н-15 (ТКН-15) на углу жилого дома №43 микрорайона «Д»	Бесканальная	300	863,17	Минеральная вата;
1010300 00751	Тепловые сети улица Космонавтов от ТКН-15/6 до ТКН-15/5 к ж/д 43,42,57 мкр Д	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-15/6 (ТКН-15/6) (на углу жилого дома №58) до тепловой камеры Н-15/5 (ТКН-15/5) (между жилых домов №42,57), к жилым домам №№42,57, до тепловой камеры Н-15/4 (ТКН-15/4) (между жилых домов №№43,56) к жилому дому №43 под тепловые сети улица Космонавтов от тепловой камеры Н-15/6 (ТКН-15/6) до тепловой камеры Н-15/5 (ТКН-15/5) к жилым домам №№43,42,57 микрорайон Д.	Бесканальная	50	78,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	141,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00752	Наружные сети теплоснабжения улица Космонавтов от дома №41 микрорайона Д	г.Урай, ул.Космонавтов от тепловой камеры Н-13 (ТКН-13) (на углу ж/д 56 мкр-н "Г") до тепловой камеры Н-13а (ТКН-13а) до тепловой камеры Н-15/8 (с торца ж/д №56,62 мкр-н "Г") до тепловой камеры Н-15/7-2 (между ж/д №56,62) до жилого дома №41 мкр-на "Д"	Бесканальная	150	158,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	20,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00753	Теплосети у.Космонавтов от ТК-10 до ж/д 13	г.Урай, от тепловой камеры 10 (ТК-10) ул.Космонавтов (на углу КНЦК «Юность Шаима») до тепловой камеры Н-10/1 (ТКН-10/1) к жилому дому №13	Бесканальная	50	30,90	Минеральная вата;

			Бесканальная	200	84,90	Минеральная вата;
1010300 00755	Теплосети к ж/д 28,29,30,33,34 мкр.2А Н-12/3-6 до ТКН-13/3-6А	г.Урай, микрорайон 2А, от тепловой камеры Н-12/3-6 (ТКН-12/3-6) до тепловой камеры Н-12/3-6а (ТКН-12/3-6а)	Бесканальная	80	83,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00756	Теплосети от ТК-12/3-11 до ж/д 67,65	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-13/3 (ТКН-13/3) (напротив жилого дома №66) до жилых домов №65,67	Бесканальная	50	124,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00758	Наружные тепловые сети микрорайона 2 "А"	г.Урай, микрорайон 2А, от тепловой камеры Н-10а (ТКН-10а) до тепловой камеры 12/4 (ТК-12/4) вдоль жилого дома №21, до тепловой камеры 12/5 (ТК-12/5) до тепловой камеры 12/6а (ТК-12/6а).	Бесканальная	100	55,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	68,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00773	Магистр.теплотрасса Д-530-мм (параллельно ул. Космонавтов)	г.Урай, от тепловой камеры Н-3(ТКН-3) ул.Ленина (на углу взрослой поликлиники почт.№89) до тепловой камеры Н-5 (ТКН-5) (на ул.Космонавтов угол ж/д №21), до тепловой камеры Н-6 (ткн-6) (на ул.Космонавтов между городской баней и школой №12), до тепловой камеры Н-7 (ТКН-7) (по ул.Космонавтов на углу жилого дома №71), до тепловой камеры Н-8а/1 (ТКН-8а/1) (между жилыми домами №1,3№ микрорайон «2А»), до тепловой камеры Н-10/6 (ТКН-10/6) (между жилыми домами №11,14 и «Юность Шаима» №69а), до тепловой камеры Н-10/15 (ТКН-10/15), до тепловой камеры Н-11а (ТКН-11а) (на углу жилого дома №73 микрорайон «Д»), до тепловой камеры Н-12а (ТКН-12а) (напротив жилого дома №76 микрорайон «Д»), до тепловой камеры Н-13а (ТКН-13а) (напротив жилого дома №77 микрорайон «Д»), до точки врезки в тепловую сеть напротив РП (распределительного пункта) микрорайон «Лесной».	Бесканальная	500	1933,57	Минеральная вата;
1010300 00799	Сети теплоснабжения школа № 4	г.Урай, ул.Шевченко от тепловой камеры Н-3/4 (ТКН-3/4) (на углу гостиницы «Турсунт») до тепловой камеры Н-3/4-1 (ТКН-3/4-1) до здания школы №4.	Бесканальная	100	34,80	Минеральная вата;
			Бесканальная	150	176,20	Минеральная вата;
1010300 00803	Сети теплоснабжения школа № 8 мкр.2А	г.Урай, микрорайон «2А» от тепловой камеры 12/4(ТК-12/4) к школе № 8.	Бесканальная	100	70,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00820	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж/д 87	г.Урай, микрорайон Д, от тепловой камеры Н-12/3-1а (ТКН-12/3-1а) (напротив жилого дома №88) до жилого дома №87.	Бесканальная	80	17,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00821	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж/д 88	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-12/3-1 (между жилыми домами №87,88) к жилому дому №88	Бесканальная	50	6,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00822	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж/д 87,88	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-11а (ТКН-11а) (на углу жилого дома №73) до тепловой камеры Н-12/3-1 (ТКН-12/3-1) между жилыми домами №87,88	Бесканальная	100	48,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00824	Наружные сети т/снабжения мкр.Д ж/д 89	г.Урай, микрорайон «Д» от тепловой камеры Н-12/3-1 (ТКН-12/3-1) до жилого дома №89	Бесканальная	150		Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	27,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;

1010300 00842	Наружные сети теплоснабжения мкр Д ж/д 76	г.Урай, микрорайон 1Д, от тепловой камеры Н-15/1а (ТКН-15/1а) к жилому дому №76.	Бесканальная	50	14,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00844	Наружные сети теплоснабжения мкр.Лесной от ТКГ-3 к ж/д 16-19,26,27	г.Урай, микрорайон Лесной, от тепловой камеры Г-3 (ТКГ-3) к жилым домам №№16,17,18,19,26,27	Бесканальная	70	151,10	Минеральная вата;
1010300 00845	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКГ-4 к ж/д №20-23,28,29	г.Урай, микрорайон Лесной, от тепловой камеры Г-4 (ТКГ-4) к жилым домам №№20,21,23,22,28,29.	Бесканальная	70	157,80	Минеральная вата;
1010300 00850	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКН-13а до ТКН 2/3	г.Урай, микрорайон Лесной, от тепловой камеры Н-13а(ТКН-13а) (на углу жилого дома №78 микрорайон «Д»), до тепловой камеры Н-2/3 (ТКН-2/3) до жилых домов №№5,4,5а,4а,7,6	Бесканальная	50	55,90	Минеральная вата;
			Бесканальная	150	113,40	Минеральная вата;
			Бесканальная	80	125,90	Минеральная вата;
			Бесканальная	70	51,56	Минеральная вата;
1010300 00853	Сети теплоснабжения мкр 2А ж/д №19 (от ТК-Н-12,8 до ж/д №19)	г.Урай, микрорайон 2А, сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/8 (ТКН-12/8)	Бесканальная	100	48,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	59,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	9,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00858	Внутриплощадные сети теплоснабжения ККЦК Юность Шаима	г.Урай, микрорайон 1А	Бесканальная	100	47,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	75,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00859	Наружные тепловые сети музея	г.Урай, ул. Первооткрывателей, д.1	Бесканальная	100	134,81	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01308	Наружное теплоснабжение здания общежития №25 мкр.А от ТК 8/6А	г.Урай, мкр.А	Бесканальная	80	29,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01309	Наружная теплотрасса для теплоснабжения д/с №1 мкр.1Г от ТК 6-11	микрорайон 1Г, от тепловой камеры Б-11 (ТКБ-11) на углу базы МУП «Водоканал» до детского сада №1, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия. Охранная зона.	Бесканальная	80	50,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	93,73	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01343	Наружные сети теплоснабжения здания городского архива	г.Урай, микрорайон Лесной от точки врезки в существующую магистраль D159 мм.до здания городского муниципального архива дом №2	Бесканальная	50	7,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01354	Наружные сети теплоснабжения КДЦ "Нефтяник"	г.Урай, от тепловой камеры Н-8а (ТКН-8а) до, здания культурно-досугового центра "Нефтяник", микрорайон 1А, Наружные сети теплоснабжения культурно-досугового центра "Нефтяник"	Бесканальная	100	21,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01364	Наружные сети теплоснабжения ТКН-11 ул Космонавтов до ТКН-11/1,11/2,ТКБ-10 к ж/д мкр Г	Г.Урай, от тепловой камеры Н-11 (ТКН-11) улица Космонавтов до тепловой камеры Н-11/1 (ТКН-11/1) до тепловой камеры Н-11/2 (ТКН-11/2) улица 50 лет ВЛКСМ до тепловой камеры Н-11/3 (ТКН-11/3) до тепловой камеры Б-10 (ТКБ-10) улица Механиков к жилым домам №1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17, 18,18а,19, 20,21,22, 23,24,25,26, 27,29,30, 33,34,	Бесканальная	300	603,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;

		35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,52a,53,54 микрорайона «Г»				
			Бесканальная	50	1960,70	Минеральная вата;
			Бесканальная	100	933,60	Минеральная вата;
			Бесканальная	150	569,20	Минеральная вата;
			Бесканальная	200	124,70	Минеральная вата;
1010300 01378	Наружные сети теплоснабжения ж/д №6 мкр А	г.Урай, микрорайон «А» от тепловой камеры Н-11/3-1 (ТКН-11/3-1) к жилому дому №6	Бесканальная	80	11,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01889	Инженерные сети к жилому дому в микрорайоне Лесной, тепловые сети	г.Урай, микрорайон Лесной, от тепловой камеры Г1-а (ТКГ-1а), расположенной в районе жилого дома №1, до жилого дома №3	Бесканальная	80	46,24	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01894	Наружные сети теплоснабжения ж/д №13Г микрорайон "1Г"	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Урай мкр. "1Г", от тепловой камеры Б-11/2 (ТКБ-11/2), расположенной между ж/домами №№33,34, до жилого дома №13Г, наружные сети теплоснабжения жилого дома №13Г, микрорайон "1Г"	Бесканальная	50	57,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01917	Наружные сети теплоснабжения ж/д №69 мкр "Д"	г.Урай, микрорайон Д, от тепловой камеры Н-12/3-1 (ТКН-12/3-1) (на углу жилого дома №69) до тепловой камеры Н-12/3-7 (ТКН-12/3-7) до жилого дома №69	Бесканальная	50	5,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	50,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01918	Наружные сети теплоснабжения ж/д №70,71,68 мкр "Д"	г.Урай, микрорайон Д от тепловой камеры Н-12/3-7 (ТКН-12/3-7) (напротив жилого дома №69) до тепловой камеры Н-12/3-8 (ТКН-12/3-8) к жилому дому №71 до тепловой камеры Н-12/3-9 (ТКН-12/3-9) к жилым домам №70,68.	Бесканальная	50	9,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	102,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01969	Магистральная сеть теплоснабжения части мкр.2А от ТКН-10/15 до ТКН-10/15/4 (напротив ж/д №6 мкр 2А)	г.Урай, от тепловой камеры Н-10/15 (ТКН-10/15) до тепловой камеры Н-10/15-4 (ТКН-10/15-4) расположенного напротив ж/дома №6 м-она 2А.	Бесканальная	300	550,41	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01992	Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТКН-8/15 до тепловой камеры ТКН-11/3-1 (мкр 1А у ж/д 7 и 1)	г.Урай, микрорайон 1А, от тепловой камеры ТКН-8/15, расположенной у ж/д №7, мик-он 1А, до тепловой камеры ТКН-11/3-1, расположенной у ж/д №1, мик-он 1А	Бесканальная	100	42,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01993	Наружные сети теплоснабжения ФОК мкр 1Г, дом 66	г.Урай, от тепловой камеры ТКН-10/15, расположенной в районе здания №65, микрорайон "1Г" до здания физкультурно-оздоровительного комплекса (микрорайон "1Г" дом №66)	Бесканальная	100	200,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02022	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 111,112, в мкр.Лесной от ТКН-12/3-4 до ТКН-12/3-13, до ТКН12/3-14 и ТКН12/3-15 к д/ж №111,112	г.Урай, мкр.Лесной, от тепловой камеры Н-12/3-4 (ТКН-12/3-4) (на углу ж.д. №29 мкр.2А) до тепловой камеры Н-12/3-13 (ТКН-12/3-13), до тепловых камер Н=12/3-14 (ТКН-12/3-14) и Н-12/3-15 (ТКН-12/3-15), к жилым домам №111,112	Бесканальная	100	165,42	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	174,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	93,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02023	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 111,112, в мкр.Лесной от ТК-	г.Урай, от тепловой камеры 12/4 (ТК-12/4) (между ж.д.№№21,24) до тепловой камеры Н-12/3-4 (ТКН-12/3-4) (напротив ж.д.№23) мкр.2А	Бесканальная	150	133,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;

	12/4(м/д ж/д №21,24) до ТКН-12/3-4(напр.ж/д № 23) мкр.2А					
1080300 02118	Наружные сети теплоснабжения детского сада №10 (проезд Первооткрывателей,1)	г.Урай, проезд Первооткрывателей, д.№1, от тепловой камеры Н-7/1 (ТКН-7/1) (на углу жилого дома №1 мкр.2А) до тепловой камеры Н-7/2 (ТКН-7/2) до тепловой камеры Н-7/3 (ТКН-7/3) до здания детского сада №10	Бесканальная	100	240,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02177	Наружная теплосеть, протяженность 95 м (г.Урай, мкр 2А)	г.Урай мкр-н 2А	Бесканальная	150	95,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02189	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №20	г. Урай, мкр-н 2А, от тепловой камеры Н-7/5 (ТКН-7/5) до тепловой камеры Н-7/6 (ТКН-7/6) к жилому дому №20.	Бесканальная	100	69,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02203	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №77А микрорайон Д	г. Урай, мкр-н Д, до тепловой камеры Н-13а (ТКН-13а) до ж/д №77а.	Бесканальная	80	34,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02238	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/3-15 (ТКН-12/3-15) до тепловой камеры Н-12-3/17 (ТКН-12-3/17) микрорайона Лесной	г.Урай мкр-н Лесной, от тепловой камеры Н-12/3-15 (ТКН-12/3-15) (напротив жилого дома №112) до тепловой камеры Н-12/3-17 (ТКН-12-3/17)	Бесканальная	80	56,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02239	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/3-14 (ТКН-12/3-14) до тепловой камеры Н-12-3/16 (ТКН-12-3/16) микрорайона Лесной	г.Урай мкр-н Лесной, от тепловой камеры Н-12/3-14 (ТКН-12/3-14) (напротив жилого дома №111) до тепловой камеры Н-12/3-16 (ТКН-12-3/16)	Бесканальная	80	68,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02312	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому 21	г.Урай, микрорайон 2А, от тепловой камеры 12/5 (ТК-12/5) к жилому дому №21	Бесканальная	50	38,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02307	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому 5	г.Урай, микрорайон 2А, от от тепловой камеры Н-7/3 (ТКН-7/3) к жилому дому №5	Бесканальная	50	36,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02311	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона "2А"	г.Урай, микрорайон «2А», от тепловой камеры Н-10/1 (ТКН-10/1) напротив жилого дома №13 до тепловой камеры Н-10/1а (ТКН-10/1А) (на углу жилого дома №13) к жилому дому №11	Бесканальная	100	25,30	Минеральная вата;
			Бесканальная	50	47,60	Минеральная вата;
1080300 02306	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №15	г.Урай, микрорайон 2А, от точки врезки к жилому дому №15	Бесканальная	50	28,00	Минеральная вата;
1080300 02346	Наружные сети теплоснабжения	г.Урай, район Центральный	Бесканальная	150	924,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02397	Сети теплоснабжения от ТКН-11, расположенной на площади Первооткрывателей до ТКБ-10, расположенной по улице Механиков	город Урай, микрорайон 1А	Бесканальная	300	700,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02407	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №19а микрорайона 1А, кад.№86:14:0101008:4 079	город Урай, микрорайон 1А, от тепловой камеры Н-11/2 (ТКН-11/2) до жилого дома №19а	Бесканальная	80	64,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02658	Сети теплоснабжения по ул.Космонавтов от	ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 1 "А"	Бесканальная	400	424,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;

	ТКН11 до ТКН8/1, кад.№86:14:0101012:6 283					
1080300 02898	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №76 микрорайона 1А	ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон 1А, от тепловой камеры Н-9/2 (ТКН-9/2) до жилого дома №76	Бесканальная	50	46,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02899	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №1 микрорайона Лесной	ХМАО-Югра, город Урай, микрорайон Лесной, от точки врезки в тепловую сеть (от котельной "Нефтяник" до тепловой камеры 15 (ТК-15) около жилого дома №43 микрорайон "Д") до тепловой камеры Г1-а (ТКГ-1А)	Бесканальная	150	30,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00423	Тепловые сети от ТК2/1 (напротив кафе Пирамида до ТК-10 (около парка аттракционов)	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 2/1 (ТК-2/1) (напротив кафе «Пирамида») до тепловой камеры 3 (ТК-3) (за школой №1), до тепловой камеры 4 (ТК-4) (в районе жилого дома №84), до тепловой камеры 5 (ТК-5) (около жилого дома №94), до тепловой камеры 6 (ТК-6) (на углу жилого дома №95), до тепловой камеры 7 (ТК-7) (на углу жилого дома №93), до тепловой камеры 8 (ТК-8) (через дорогу напротив жилого дома №93), до тепловой камеры 10 (ТК-10) (около парка аттракционов).	Бесканальная	500	1021,26	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00432	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №94 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 5 (ТК-5) до жилого дома №94	Бесканальная	80	12,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00433	Теплосети ж/д 17 мкр.3	Микрорайон 3 от тепловой камеры 15/1-2а (ТК-15/1-2а) до жилого дома №17	Бесканальная	100	90,51	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00457	Наружные сети теплоснабжения к ж/д 65 мкр.2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 10/4(ТК-10/4) до жилого дома № 65	Бесканальная	80	45,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00472	Внеквартальные тепловые сети мкр. 2	г.Урай, от котельной «Город» до ТК-29 на углу пивбара по ул.Ленина	Бесканальная	500	168,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00495	Наружные сети теплоснабжения к ж/д 1А,2А мкр 3 (ул.Узбекистанская)	г.Урай, икрорайон 3, от тепловой камеры 11/2 (ТК-11/2) (по улице 40 лет Победы до тепловой камеры 11/3 (ТК-11/3), до тепловой камеры 11/4 (ТК-11/4), до тепловой камеры 11/4 (ТК-11/4), до тепловой камеры 11/4 (ТК-11/4-1) к жилым домам №1А,2А	Бесканальная	100	102,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	250	223,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00509	Наружные сети теплоснабжения от ПНС-1000 до ТК-1(напротив жилого дома №26) до ТК-2/1 (напротив кафе "Пирамида") микрорайон 2	г.Урай, микрорайон 2, от Подкачивающей насосной станции-1000 (ПНС-1000) до тепловой камеры 1 (ТК-1) (напротив жилого дома №26), до тепловой камеры 2/1 (ТК-2/1) (напротив кафе «Пирамида»)	Бесканальная	500	204,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00513	Внешние сети теплоснабжения ж/д 57 (стр.79) мкр.2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 10/3(ТК-10/3) до жилого дома № 57	Бесканальная	80	30,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00523	Наружные теплосети к жилому дому 83 микрорайон 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 4 (ТК-4) до тепловой камеры 4/1 (ТК-4/1) (на углу жилого дома №84) до тепловой камеры 4/2 (ТК-4/2) к жилому дому №83.	Бесканальная	150	82,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	19,24	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00524	Наружные сети теплоснабжения ж/д №66 (стр80) мкр 2	г.Урай, от тепловой камеры 10/3 (ТКН-10/3) (напротив жилого дома №57) до тепловой камеры 10/4 (ТК-10/4) (напротив жилого дома №66) к жилому дому №66.	Бесканальная	80	10,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	83,10	Пенополиуретан;

						Полиэтилен;
1010300 00525	Наружные сети теплоснабжения ж/д №84 мкр 2	г.Урай,мкр.2, от тепловой камеры 4/1 (ТК-4/1) к ж.д.№84	Бесканальная	80	42,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00527	Наружные сети теплоснабжения "Профлиция"	г.Урай, ул.Ленина от точки врезки тепловой сети напротив роддома до тепловой камеры Н-3/1 (ТКН-3/1) к зданию «Профлиция»	Бесканальная	100	50,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	40,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	16,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00542	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №12 микрорайон "2А"	г.Урай, микрорайон «2А» от точки врезки в тепловую сеть напротив ж/дома №11 до жилого дома №12.	Бесканальная	50	25,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00545	Теплосети межквартальные, сооружение для теплоснабжения жилых домов микрорайон 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 10 (ТК-10) напротив ГУСа, до тепловой камеры 10/1 (ТК-10/1) на углу жилого дома №59 до тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) между домами №59,62	Бесканальная	200	138,34	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	40,08	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00618	Наружные теплосети к ж/д №103 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 11/2-1(ТК-11/2-1) к ж/дому № 103	Бесканальная	80	34,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00621	Теплотрасса к жилым домам №1,2,3 микрорайон 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 11/3 (ТК-11/3) (улица 40 лет Победы) до тепловой камеры 11/3-1 (ТК-11/3-1) к жилому дому №1, до тепловой камеры 11/4-1 (ТК-11/4-1) к жилому дому №2 до тепловой камеры 11/3-3 (ТК-11/3-3) к жилому дому №3	Бесканальная	80	131,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	130,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00623	Теплотрасса к ж/д 104 (стр83) мкр. 2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 11/2-2 (ТК-11/2-2) (около жилого дома № 105) до жилого дома №104	Бесканальная	80	41,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00625	Теплотрасса к ж/д 64 мкр. 2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 11/2-2(ТК-11/2-2) до ж/д дома № 64	Бесканальная	100	58,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00640	Наружные теплосети от тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) до тепловой камеры 10/3 (ТК-10/3) микрорайон 2	г. Урай, мкр-н 2, от тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) между домами №№59,62 до тепловой камеры 10/3 (ТК-10/3) напротив жилого дома №57	Бесканальная	150	87,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00658	Теплосети мкр.2 ТК-8 до Дворца Спорта и ТК-8/1	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 8 (ТК-8) (на углу жилого дома №93) до тепловой камеры 8/1 (ТК-8/1) до дворца спорта «Старт»	Бесканальная	150	77,20	Минеральная вата;
1010300 00659	Теплосети мкр.2 ТК-10/1 до ТК-10/1-1 ГУС	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 10/1 (ТК-10/1) на углу дома №59 до тепловой камеры 10/1-1 (ТК-10/1-1) до ГУСа (городской узел связи)	Бесканальная	100	107,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00660	Теплосети, сооружение для теплоснабжения жилых домов №89,89,89а,90 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 2/6а (ТК-2/6а) (напротив ГУСа) до тепловой камеры 2/6 (ТК-2/6) до жилых домов 88,89,89а,90	Бесканальная	200	58,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	41,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00663	Теплосети мкр.2 ж/д 44,45,Торг.центр Астерия	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 2/3-5 (ТК-2/3-5) до тепловой камеры 2/3-5а (ТК-2/3-5а) к жилым домам №44,45, «Астерия»	Бесканальная	100	52,58	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	66,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300	Теплосети мкр.2 ж/д	г.Урай, микрорайон 2, теплосети к	Бесканальная	200	144,77	Пенополиуретан;

00667	53,54 от ТК-2/2а до ТК-2-4/1 до угла дома 54	жилым домам №53,54				Полиэтилен;
			Бесканальная	150	54,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00670	Теплосети мкр.2 от ТК-2/1 до ТК-2/2А	г.Урай, микрорайон 2, теплосети от тепловой камеры 2/1 (ТК-2/1) напротив кафе «Пирамида» до тепловой камеры 2/2а (ТК-2/2а) около жилого дома №53 микрорайона 2	Бесканальная	250	194,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	300	324,62	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00671	Теплосети мкр.2 к зданию Администрации города	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 2/4-2 (ТК-2/4-2) до здания администрации	Бесканальная	150	47,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00672	Теплосети мкр.2 от ТК-2/4-3 до у.Ленина к ж/д 55	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 2/4-3 (ТК-2/4-3) на углу жилого дома №56 до тепловой камеры 2/4-2 (ТК-2/4-2) до точки врезки в тепловую сеть на углу жилого дома №54	Бесканальная	50	3,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	186,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00713	Теплосети мкр.3 ж/д 16	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 16/1 (ТК-16/1) к ж/д№16	Бесканальная	70		Минеральная вата;
			Бесканальная	150	18,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00772	Теплосети к новой проходной	г.Урай, промзона производственная база «УТЭ»	Бесканальная	150	61,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00775	Наружные сети теплоснабжения Музыкальной школы	микрорайон 2, от тепловой камеры 6 (ТК-6) (на углу жилого дома №95) до тепловой камеры 6а (ТК-6а) до музыкальной школы, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия.	Бесканальная	100	121,90	Минеральная вата;
1010300 00782	Наружные сети теплоснабжения поликлиники на 600 посещений	г.Урай, ул. Ленина от тепловой камеры Н-3/1 (ТКН-3/1) к зданию поликлиники (почт. №89).	Бесканальная	150	12,00	Минеральная вата;
1010300 00783	Наружные сети теплоснабжения Храма Рождества Богородицы	микрорайон 2, от ТК-2/3-8 около жилого дома №71 до ТК-2/3-9 до ТК-2/3-10 к Храму, г. Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия.	Бесканальная	80	16,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	253,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00785	Сети теплоснабжения д\с № 6 мкр. 2	ХМАО-Югра, г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 4/2 (ТК-4/2) (напротив жилого дома №83) до детского сада №6	Бесканальная	100	26,02	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00791	Сети теплоснабжения д\с № 15 мкр.Западный	г.Урай, микрорайон «Западный»от тепловой камеры 28/3 (ТК-28/3) до детского сада №15	Бесканальная	100	52,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00796	Сети теплоснабжения школа №1 мкр. 2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 2/1-2 (ТК-2/1-2) до школы № 12	Бесканальная	50	13,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00800	Сети теплоснабжения школа №5 мкр 3	г.Урай, микрорайон 3 от тепловой камеры 11/2 (ТК-11/2) (на ул.40 лет Победы) до тепловой камеры 11/2-2а (ТК-11/2-2а) к школе №5 до тепловой камеры 11/2-3а (ТК-11/2-3а) к теплице ихозпостройке.	Бесканальная	100	147,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	70	7,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00801	Сети теплоснабжения школа № 6 мкр.3	г.Урай, м-н 3 от т.вр. ж/д №47 до школы №6 к тепловой камере 8/3 (ТК-8/3) (около торгового центра "Олимп")	Бесканальная	150	122,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	67,42	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300	Сети теплоснабжения	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой	Бесканальная	70	21,50	Минеральная

00807	СО УПВО мкр 2	камеры 10/2 (ТК-10/2) до здания СО УПВО (дом № 59)				вата;
1010300 00811	Наружные сети теплоснабжения детского дома-приюта "Зина"	г.Урай, микрорайон 2, от ТК-2/3-10 около Храма Рождества Богородицы до ТК-2/3-11 к дому приюту «Зина»	Бесканальная	100	104,17	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00813	Наружные сети теплоснабжения комплекса учреждений социального обслуживания	г.Урай, микрорайон 2 от точки врезки в существующую тепловую сеть на углу «Пивзавода» до здания Комплекса учреждений социального обслуживания	Бесканальная	100	50,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00815	Наружные сети теплоснабж. спорт .корпуса дет.дома Зина	г.Урай микрорайон 2, от точки врезки в наружные сети теплоснабжения к дому приюту "Зина" до спортивного корпуса	Бесканальная	50	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00816	Наружные сети теплоснабжения теплой стоянки детского дома "Зина"	г.Урай, 2-й мкр., от тепловой камеры 2/3-11 (ТК-2/3-11) около детского дома-приюта "Зина" до теплой стоянки	Бесканальная	50	111,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00817	Теплотрасса для теплоснабжения ж/д №71 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, теплотрасса от жилого дома №51 к жилому дому №71	Бесканальная	150	202,94	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	30,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01273	Наружные сети теплоснабжения д/с №16 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 10/3 (ТК-10/3) напротив жилого дома №57 в микрорайоне 2 до здания детского сада №16	Бесканальная	100	34,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01274	Наружные сети теплоснабжения от ТК-31/2 до ТК-31/3	г.Урай, ул.Северная, от тепловой камеры 31/2 на углу ЦГБ до инфекционной больницы ул. Северная, 4А	Бесканальная	50	55,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01289	Наружные сети теплоснабжения от ТК 29 до Урайского ОСБ №7961	г.Урай, ул.Ленина -90	Бесканальная	100	47,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01322	Наружные сети теплоснабжения ж/д №39 мкр 2	г.Урай, от точки врезки во временную теплотрассу Д 530 мкр.2 до жилого дома №39	Бесканальная	80	30,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01323	Наружные сети теплоснабжения ж/д №30 мкр 2	г.Урай, от точки врезки во временную теплотрассу Д 530 мкр.2 (на углу ж.д.№39) до жилого дома №30	Бесканальная	50	59,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01324	Наружные сети теплоснабжения д/с №12 и ж/д №№34,35,36 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, от точки врезки во временную теплотрассу Д 530 микрорайон 2 (на углу жилого дома №39) до тепловой камеры 25/1 (ТК-25/1) к детскому саду №12, до тепловой камеры 25/2 (ТК-25/2) к жилым домам №34,35,36	Бесканальная	100	49,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	112,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	105,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01325	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 25,26,79, роддома мкр.2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 1 (ТК-1) (напротив жилого дома 26) к жилому дому №79 к тепловой камере 2/16 (ТК-2/16) (на углу роддома) к жилым домам №№25,26 к тепловой камере 2/1а (ТК-2/1а) (на углу туалета рынка)	Бесканальная	50	42,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	93,52	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	101,82	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01326	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 31,32,33,27 мкр.2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 27 (ТК-27) к жилому дому №31, до тепловой камеры 27/1 (ТК-27/1) к жилому дому №32, до тепловой камеры 27/2 (ТК-27/2) к жилым домам №№33,27	Бесканальная	80	28,07	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	69,10	Пенополиуретан;

			Бесканальная	100	184,53	Полиэтилен; Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01327	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 40,41,26,26а мкр.2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 20 (ТК-20) (напротив жилого дома №26а) к жилым домам №40,41,26,26а	Бесканальная	80	112,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	62,22	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01328	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 38,28,29 мкр.2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 23 (ТК-23) (на углу жилого дома №39) до тепловой камеры 23/1а (ТК-23/1а) к жилому дому №38, до тепловой камеры 23/1 (ТК-23/1) к жилым домам №28,29	Бесканальная	150	145,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	118,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01366	Теплосети мкр.2 к ж/д №№42,43,51,50,49,52, 69,70,шк.№14,к ж/д 47-49	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 2/2а (ТК-2/2а) (на углу жилого дома №53) до тепловой камеры 2/3 (ТК-2/3) к жилому дому №46, от тепловой камеры 2/3 (ТК-2/3) до тепловой камеры 2/3а (ТК-2/3а) к жилым домам №47,48, от тепловой камеры 2/3а (ТК-2/3а) до тепловой камеры 2/3-1 (ТК-2/3-1) до тепловой камеры 2/3-2 (ТК-2/3-2) к жилому дому №49, от тепловой камеры 2/3-2 (ТК-2/3-2) до тепловой камеры 2/3-3 (ТК-2/3-3) к школе №14, к жилым домам №№52,69,70, от тепловой 2/3-1 (ТК-2/3-1) до тепловой камеры 2/3-5 (ТК-2/3-5) к жилому дому №50, от тепловой камеры 2/3-5 (ТК-2/3-5) до тепловой камеры 2/3-6а (ТК-2/3-6а) до тепловой камеры 2/3-7 (ТК-2/3-7) к жилому дому №51, от тепловой камеры 2/3-6а (ТК-2/3-6а) до тепловой камеры 2/3-6 (ТК-2/3-6) к жилым домам №№43,42	Бесканальная	200	331,79	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	345,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	161,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	147,88	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01367	Теплосети мкр.2 ж/д №105	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 11/2-1 (ТК-11/2-1) до тепловой камеры 11/2-2 (ТК-11/2-2) к жилому дому №105	Бесканальная	150	88,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	23,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01374	Теплотрасса от здания котельной Промбаза до ПНС-1000	г.Урай, теплотрасса от здания котельной «Промбаза» (проезд 4, подъезд 3) до подкачивающей насосной станции -1000 (микрорайон 2, район жилых домов №25,26	На открытом воздухе	500	3107,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01377	Наружные теплосети ж/д №91,92,93,95 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры (ТК-7) (на углу жилого дома №93) до жилых домов №93,95,92,91	Бесканальная	150	104,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	38,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	122,95	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	60,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01379	Наружные сети теплоснабжения здания патологоанатомического отделения	г.Урай, от тепловой камеры ТК-31, расположенной у здания прачечной (ул.Северная,4), до здания патологоанатомического отделения по ул.Северная №2а	Бесканальная	80	16,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300	Наружные сети	г.Урай, от точки врезки в	Бесканальная	100	46,80	Пенополиуретан;

01403	теплоснабжения здания акушерско-гинекологического корпуса	существующую тепловую сеть на территории здания котельной «Город» до тепловой камеры ТК-32/1, до тепловой камеры ТК-32/2, к зданию акушерско-гинекологического корпуса (ул.Ленина, 94), до тепловой камеры ТК-32/3, до тепловой камеры ТKN-32/4, расположенной на углу здания детской поликлиники (ул.Ленина,96) до тепловой камеры ТKN-32/5 до точки врезки в существующую магистраль				Полиэтилен;
			Бесканальная	300	192,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	71,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01733	Наружные сети теплоснабжения здания педиатрического отделения стационара и отделения профосмотров детей городской поликлиники	г.Урай, сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-1а (ТКН-1а) (улица Космонавтов) до тепловой камеры Н-1а/1 (ТКН-1а/1) (улица Пионеров), до здания педиатрического отделения стационара и отделения профилактических осмотров детей детской городской поликлиники (ул.Пионеров №1)	Бесканальная	80	21,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	118,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01736	Наружные сети теплоснабжения здания МОУ Гимназия	г.Урай, от тепловой камеры №28/2а (район жилого дома №12, микрорайон Западный) до здания муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» (микрорайон Западный №8).	Бесканальная	200	72,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	121,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01737	Наружные сети теплоснабжения здания МОУ Гимназия от МАК-10	г.Урай, мкр.1, от здания малогабаритной автоматизированной котельной МАК-10 (здание №7а) до ТК №28/2а-1 (район ж.д.№27)	Бесканальная	200	126,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01741	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона 3	г.Урай, микрорайон 3, от тепловой камеры 11/3-3 (ТК-11/3-3) до тепловой камеры 11/3-4 (ТК-11/3-4), до тепловой камеры 11/3-5 (ТК-11/3-5) до жилого дома №11	Бесканальная	150	175,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	30,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01742	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №21Б мкр Западный	г.Урай, микрорайон «Западный», от тепловой камеры Н-5 (ТКН-5) ул. Космонавтов до тепловой камеры Н-5А-1 к жилому дому №21б	Бесканальная	80	22,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	39,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01827	Наружные сети теплоснабжения ж/д №19В мкр Западный	г.Урай, микрорайон Западный от тепловой камеры Н-6/1 (ТКН-6/1) (около школы №12) до тепловой камеры Н-6/2 (ТКН-6/2) к жилому дому №19в.	Бесканальная	80	10,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	31,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01883	Теплотрасса диаметром 530 мм от тепловой камеры ТК-28 до тепловой камеры ТК-1 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры ТК-28 (район жилого дома №31) до тепловой камеры ТК-1 (район жилого дома №26)	Бесканальная	500	572,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01912	Теплосети мкр 2 от ТК-29 до ТК-28 (р-н ж/д №86,31)	г.Урай, мик-н 2 от ТК-29 (район жилого дома №86) до ТК-28 (район ж/д №31)	Бесканальная	300	184,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 01944	Наружные сети теплоснабжения ж/д №96 мкр 2	г.Урай, микрорайон 2	Бесканальная	50	33,95	Пенополиуретан; Полиэтилен;

1080300 02070	Наружное теплоснабжение жилых домов №№101,102 микрорайон 2	г.Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 11 (ТК-11) (напротив жилого дома №47 микрорайон 3) до тепловой камеры 11/2 (ТК-11/2) к жилому дому №101 до тепловой камеры 11/2-1 (ТК-11/2-1) к жилому дому №102	Бесканальная	300	112,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	164,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	25,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02190	Наружные сети теплоснабжения "Храма в честь Святого Благоверного Князя Александра Невского"	г. Урай, ул.Северная, от т. врезки в тепловую сеть до ТК-7/4 до здания храма.	Бесканальная	50	101,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	36,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02191	Наружные сети теплоснабжения к жилым домам по ул. Буровиков	г. Урай, от магистрали 500 мм к ж/д по ул. Буровиков	На открытом воздухе	150	518,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	327,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02193	Наружные сети теплоснабжения городской больницы ул Северная,4	г. Урай, от т. врезки в тепловую сеть до ТК-31 к зданию прачечной до ТК ТК-31/2 к зданию больницы улица Северная,4.	Бесканальная	100	74,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	32,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02194	Наружные сети теплоснабжения здания кухни больничного комплекса	г. Урай, от ТК-31/3 до здания кухни больничного комплекса.	Бесканальная	50	9,60	Минеральная вата;
1080300 02202	Наружные сети теплоснабжения здания туберкулезного диспансера	г. Урай, от ТК-7/4 до здания туберкулезного диспансера улица Толстого 2а.	Бесканальная	50	92,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02315	Наружные сети к кафе "Айсберг"	г.Урай, мкр. 2, от ТК 2/1а до здания кафе	Бесканальная	50	51,00	Минеральная вата;
1080300 02400	Наружные сети теплоснабжения жилых домов №№56,67,76 микрорайон 2, кад.№86:14:0101009:4 182	город Урай, микрорайон 2 от тепловой камеры 2/4-3 (ТК-2/4-3) до жилых домов 56,67,76	Бесканальная	150	304,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	4,81	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00427	Теплотрасса к ж/д 78 мкр.2	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 28/2-8 (ТК-28/2-8) (в районе жилого дома №7 микрорайон «Западный») до тепловой камеры 28/2-8а (ТК-28/2-8а) к жилому дому №78	Бесканальная	100	78,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00434	Наружные сети теплоснабжения ж/д №15В м-он Западный	микрорайон «Западный» от тепловой камеры 4/4-2 (ТК-4/4-2) около магазина «Западный» до тепловой камеры 4/4-4а (ТК-4/4-4а) до жилого дома №15В	Бесканальная	70	114,09	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00461	Тепломагистраль "Котельная Промбаза - улица Толстого"	г. Урай, от котельной Промбаза до улицы Толстого, по улице Космонавтов до улицы Ленина, тепловая камера Н-3 (ТКН-3) напротив взрослой поликлиники	На открытом воздухе	500	2826,14	Металлический кожух; Минеральная вата;
1010300 00473	Теплосети от ТК до мкр.Западный ж/д 4	г.Урай мкр. Западный, от ТК-25/11 к ж/д №4	Бесканальная	80	57,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00481	Теплосети жилого дома 21а микрорайон Западный	г.Урай, микрорайон «Западный»от тепловой камеры Н-5А/1 (ТКН-5А/1) до жилого дома №21а.	Бесканальная	100	20,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;

1010300 00491	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 17В мкр.Западный	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры 28/2-7 до жилого дома № 11б.	Бесканальная	100	13,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00492	Наружные сети теплоснабжения, сооружение для теплоснабжения жилых домов №№7,6,5,4 микрорайона Западный	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 28/2 (ТК-28/2) около жилого дома №12 до тепловой камеры 28/2-1(ТК-28/2-1) около жилого дома №7	Бесканальная	200	192,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00493	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона Западный	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры 28/2-5 (ТК-28/2-5) к жилому дому №11г от тепловой камеры 28/2-5 (ТК-28/2-5) до тепловой камеры 28/2-6 (ТК-28/2-6) к жилому дому №11в, от тепловой камеры 28/2-6 (ТК-28/2-6), до тепловой камеры 28/2-7 (ТК-28/2-7) напротив жилого дома №№11б	Бесканальная	70	14,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	111,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	26,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00515	Тепловые сети к ж/д №77 мкр.2	г.Урай, микрорайон 2, от ТК-28/2-8а до ж/д №77	Бесканальная	80	50,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00546	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №13б, в микрорайоне Западный	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 14/4-1 (ТК-14/4-1) напротив жилого дома №15 до тепловой камеры Н-14/4-4 (ТКН-14/4-4) до тепловой камеры Н-14/4-5 (ТКН-14/4-5) напротив жилого дома №13а, до тепловой камеры 14/4-6 (ТК-14/4-6) напротив жилого дома №13а, до тепловой камеры 14/4-7 (ТК-14/4-7) к жилым домам №13б,в, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия.	Бесканальная	125	52,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	122,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	59,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80	76,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00550	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №15А микрорайон Западный	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры 14/4а (ТК-14/4а) напротив жилого дома №19, до тепловой камеры 4/4-1 (ТК-4/4-1) (около магазина «Западный») до тепловой камеры 4/4-2 (ТК-4/4-2) около магазина «Западный» до тепловой камеры 4/4-3 (ТК-4/4-3) к жилому дому №15а	Бесканальная	80	18,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	119,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00622	Теплотрасса к ж/д 5 мкр. Западный	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 28/10 (ТК-28/10) напротив жилого дома №6 до тепловой камеры 28/11 (ТК-28/11) к жилому дому №5	Бесканальная	50	4,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	51,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00631	Теплотрасса к ж/д 6 мкр.Западный	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 28/2-8 (ТК-28/2-8) напротив жилого дома №7 до тепловой камеры 28/9 (ТК-28/9) на углу жилого дома №6 до тепловой камеры (ТК-28/10) к жилому дому №6	Бесканальная	50	5,47	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	44,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	86,55	Пенополиуретан;

						Полиэтилен;
1010300 00675	Теплосети мкр.2 от ТК-28 стоматология до ТК-14/4	г.Урай, микрорайон 2, от тепловой камеры 28 (ТК-28) (около стоматологии) до тепловой камеры 28/1а (ТК-28/1а) около жилого дома №16) до тепловой камеры 28/2 (ТК-28/2) (напротив жилого дома №12) до тепловой камеры 14/4 (ТК-14/4) (напротив жилого дома №12) до тепловой камеры 14/4-1 (ТК-14/4-1) (напротив жилого дома №15) до тепловой камеры 14/4а (ТК-14/4а) (напротив жилого дома №19) до тепловой камеры Н-6/4 (ТКН-6/4) (около жилого дома №13) до тепловой камеры Н-6/3 (ТКН-6/3) (около жилого дома №19) до тепловой камеры Н-6/1 (ТКН-6/1) (около школы №12) микрорайон «Западный»	Бесканальная	300	685,77	Минеральная вата;
1010300 00676	Теплосети мкр.Западный от ТК-4/4-3 до ж/д 15	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры 4/4-3 (ТК-4/4-3) до жилого дома №15б	Бесканальная	100	45,39	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00677	Теплосети мкр.Западный город.бани от ТК-6	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры Н-6 (ТКН-6) до здания бани	Бесканальная	150	34,70	Минеральная вата;
1010300 00678	Теплосети микрорайон "Западный" от ТК-28/9 до жилого дома №7 (стр.5Б-3)	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 28/9 (ТК-28/9) на углу жилого дома №6 до тепловой камеры 28/12 (ТК-28/12) к жилому дому №7	Бесканальная	100	90,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00679	Теплосети мкр.Западный от ТК-28/2 до ТК-28/2-5	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 28/2 (ТК-28/2) напротив жилого дома №12в, до тепловой камеры 28/2-2 (ТК-28/2-2) на углу жилого дома №12в, до тепловой камеры 28/2-3 (ТК-28/2-3) напротив жилого дома №12б, до тепловой камеры 28/2-4 (ТК-28/2-4), до тепловой камеры 28/2-5 (ТК-28/2-5) между жилыми домами №11,12,	Бесканальная	150	297,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00681	Теплосети мкр.Западный от ТК-28/1а до ж/д 16	Микрорайон Западный, от ТК-28/1а до ТК-28/3 и ТК-28/4 к жилому дому 16, г.Урай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия.	Бесканальная	80	16,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	106,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00774	Теплосети мкр. Западный ж/д №7 (строит.номер 5Б-2)	г.Урай, микрорайон «Западный»от тепловой камеры 28/12 (ТК-28/12) к жилому дому №7	Бесканальная	80	11,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00805	Сети теплоснабжения школа № 12 мкр.Западный	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры Н-6/1 (ТКН-6/1) до здания суда	Бесканальная	50	25,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00814	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №7 микрорайон Западный	г.Урай, микрорайон Западный, от тепловой камеры 28/2-8 (ТК-28/2-8) до тепловой камеры 28/13 (ТК-28-13) к жилому дому №7	Бесканальная	100	35,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	10,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00832	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 19а	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры 4/4-5 (ТК-4/4-5) до жилого дома №19а.	Бесканальная	100	21,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00835	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 19б	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры Н-6/2 (ТКН-6/2) до жилого дома №19б.	Бесканальная	100	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00836	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 12а	Микрорайон «Западный» от тепловой камеры 28/2-5 (ТК-28/2-5) до жилого дома №12а.	Бесканальная	100	32,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00837	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 21б	г.Урай, м-он «Западный» от тепловой камеры 28/2-3 (ТК-28/2-3) до жилого дома №12Б.	Бесканальная	100	10,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300	Наруж.сети	г.Урай, м-он «Западный»от тепловой	Бесканальная	150	6,00	Пенополиуретан;

00838	теплоснабжения мкр.Западный ж/д 12В	камеры 28/2-2 (ТК-28/2-2) до жилого дома №12в.				Полиэтилен;
1010300 00839	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 12г	г.Урай, микрорайон «Западный» от тепловой камеры 14/4 (ТК-14/4) до жилого дома №12г.	Бесканальная	100	17,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00840	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 11г	г.Урай, микрорайон «Западный»от тепловой камеры 28/2-7 (ТК-28/2-7) до жилого дома №11а.	Бесканальная	100	49,17	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00851	Наружные сети теплоснабжения МЖК Новострой секц.1 мкр 2 дом №75	г.Урай, микрорайон 2, наружные сети теплоснабжения жилого дома №75.	Бесканальная	80	28,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01272	Наружные сети теплоснабжения микрорайон Западный от ТК-28/2-1 до ТК-28/2-8	г.Урай, от тепловой камеры 28/2-1 (ТК-28/2-1)на углу ж/дома №7 до тепловой камеры 28/2-8 (ТК 28/2-8) между жилыми домами №75 и №78 мкр.2	Бесканальная	100	23,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	74,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02132	Наружные сети теплоснабжения детской поликлиники	г.Урай, от тепловой камеры ТКН-1 (напротив здания стоматологии ул.Пионеров,7)	Бесканальная	150	101,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02188	Наружные сети теплоснабжения ж/д №19 мкр Западный	г. Урай, мкр-н Западный, от тепловой камеры 4/4-1 (ТК-4/4-1) до тепловой камеры 4/4-4 (ТК4/4-4), до тепловой камеры 4/4-5 (ТК 4/4-5) к жилому дому №19г.	Бесканальная	100	65,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	80		Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02314	Наружные сети к кафе "Паровозик"	г.Урай, мкр. Западный, от здания жд. 15 до здания кафе	Бесканальная	50	47,00	Минеральная вата;
1080300 02394	Наружные сети теплоснабжения многоквартирного жилого дома ул.Маяковского, 13	город Урай,от тепловой камеры Н-5/5 (ТКН-5/5) до жилого дома ул.Маяковского, 13	Бесканальная	100	55,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02418	Сети теплоснабжения, Кад.№86:14:0000000:1967	ХМАО-Югра,г. Урай, мкр.1-й	Бесканальная	500	151,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	250	77,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	200	164,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	71,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	104,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02568	Наружные сети теплоснабжения многоквартирного жилого дома №1 микрорайон 1, кад.№86:14:0101009:4411	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай микрорайон 1, от тепловой камеры 28/1а-1 (ТК-28/1а-1) к жилому дому №1	Бесканальная	100	76,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02970	Магистральна теплотрасса Дн530 мм участок от ТКН-2А (напротив гостиницы Меридиан) до ТК по ул.Северная, кад.№86:14:0101004:6221	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай , от ТКН-2А (напротив гостиницы Меридиан) до ТК по ул.Северная	Бесканальная	500	226,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02642	Наружные сети теплоснабжения по ул.Ленина-Толстого-Островского, кадастровый номер 86:14:0000000:1913	ХМАО-Югра, город Урай, от ТКБ-1/2, расположенной на ул.Пионеров до ТКН-5, расположенной возле жилого дома 21 микрорайона Западный	Бесканальная	300	645,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02783	Теплотрасса (ул.Ленина, дом 104)	ХМАО-Югра, г. Урай, улица Ленина,104	Бесканальная	125	73,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02788	Тепловые сети. Реконструкция	ХМАО-Югра, город Урай, ул. Ленина,дом 96	Бесканальная	100	21,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;

	нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в г.Урай кадастровый №86:14:0101004:6239					
1080300 02947	Наружные сети теплоснабжения многокварт.ж/д мкр.1	ХМАО_Югра, город Урай, микрорайон 1, от тепловой камеры 28/1а-3 (ТК-28/1-3) до тепловой камеры 28/1а-3/1 (ТК-28/1а-3/1)	Бесканальная	100	45,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02986	Наружные сети теплоснабжения многоквартирного жилого дома улица Ленина, 95	ХМАО_Югра, город Урай, микрорайон 1, от тепловой камеры Б- 1/4 (ТКБ-1/4) до жилого дома улица Ленина, 95	Бесканальная	100	36,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00440	Наружные сети теплоснабжения база УТВИК	г.Урай, в районе котельной Промбаза	На открытом воздухе	70	150,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			На открытом воздухе	500	300,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			На открытом воздухе	200	150,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			На открытом воздухе	150	190,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			На открытом воздухе	100	150,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			На открытом воздухе	50	260,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			На открытом воздухе	100	500,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00766	Теплосети от котельной "Промбаза" до Профилактория	г.Урай	На открытом воздухе	150	882,00	Металлический кожух; Минеральная вата;
			На открытом воздухе	500	672,50	Металлический кожух; Минеральная вата;
			На открытом воздухе	250	335,00	Металлический кожух; Минеральная вата;
			На открытом воздухе	300	362,50	Металлический кожух; Минеральная вата;
1080300 02198	Магистральная сеть теплоснабжения диаметром 250 мм от магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в направлении ЦБПО, до Тепловой камеры ооо "УрайНПО- Сервис" (ТКП-1/2)	г. Урай, от точки врезки в магистральную теплотрассу диаметром 500 мм до тепловой камеры (ТКП-1/2) в районе «УрайНПО-Сервис».	Бесканальная	250	610,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02199	Наружные сети теплоснабжения от магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в сторону Психдиспансера	г. Урай, от точки врезки в магистральную теплотрассу диаметром 500 мм до здания Психдиспансера.	Бесканальная	300	301,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	50	39,00	Минеральная вата;
1080300 02192	Наружные сети теплоснабжения здания ЭГЭБ	г. Урай, ул. Чехова, от ТКН-5/1 до ТКН-5/3.	Бесканальная	80	96,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00455	Магистральный трубопровод от ЦТП Колосья до улицы Садовой	г. Урай, д.2, от подкачивающей насосной станции (ПНС) «Колосья» ул.Пионеров-6 до улицы Садовая жилой дом 2	На открытом воздухе	400	971,11	Металлический кожух; Минеральная вата;
1010300 00516	Тепловые сети по улице Островского	г.Урай, улица Островского от тепловой камеры Б-1/5 (ТКБ-1/5) до	Бесканальная	70	34,80	Минеральная вата;

	ж/д №6	ж/д № 6				
			Бесканальная	50	8,40	Минеральная вата;
1010300 00576	Внешние сети теплоснабжения ул.Нагорная	г.Урай, ул.Нагорная	Бесканальная	50	153,20	Минеральная вата;
			Бесканальная	150	282,70	Минеральная вата;
			Бесканальная	100	323,54	Минеральная вата;
			Бесканальная	70	1407,30	Минеральная вата;
			Бесканальная	200	178,50	Минеральная вата;
1010300 00685	Теплосети у.Сибирская Гостиница от ТКБ-4/5-1	г.Урай, улица Сибирская от тепловой камеры Н-4/4 (ТКН-4/4) до здания гостиницы	Бесканальная	70	59,70	Минеральная вата;
1010300 00686	Теплосети улица Садовая от ТКБ-4 до ТКБ-4/21	г. Урай, ул.Садовая от тепловой камеры Б-4 (ТКБ-4) до тепловой камеры Б-4/11 (ТКБ-4/11) к жилым домам №2,3,11 до тепловой камеры Б-4/12 (ТКБ-4/12) к жилым домам №8,12,13,15,15а до тепловой камеры Б-4/13 (ТКБ-4/13) к жилым домам №16,21 до тепловой камеры Б-4/14 (ТКБ-4/14) к жилым домам №20,22 до тепловой камеры Б-4/15 (ТКБ-4/15) к жилым домам №28,32, 34,34а до тепловой камеры Б-4/16 (ТКБ-4/16) до тепловой камеры Б-4/17 (ТКБ-4/17) к жилым домам №33,44а до тепловой камеры Б-4/18 (ТКБ-4/18) к жилым домам № 37,39,41,43,45,48 до тепловой камеры Б-4/19 (ТКБ-4/19) до тепловой камеры Б-4/20 (ТКБ-4/20) к жилым домам № 47,49,50	Бесканальная	100	374,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	332,18	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	1070,52	Минеральная вата;
1010300 00736	Теплосети у.Сибирская	г.Урай, от тепловой камеры Б-4 (ТКБ-4) (напротив жилых домов №2,3 улица Садовая) до тепловой камеры Н-4/3 (ТКН-4/3) улица Сибирская до тепловой камеры Н-4/4 (ТКН-4/4) к жилым домам №№1,1а, до тепловой камеры Н-4/5-1 (ТКН-4/5-1) к жилым домам №№5,7Ю9Ю11, до тепловой камеры Н-4/6 (ТКН-4/6) к жилым домам №№13,15,17, до тепловой камеры Н-4/7 (ТКН-4/7) к жилым домам №№19,21,23, до тепловой камеры Н-4/8 (ТКН-4/8) к жилым домам №№23а,25,25а, до тепловой камеры Н-4/9 (ТКН-4/9) к жилым домам №№27,29.	Бесканальная	150	70,00	Минеральная вата;
			Бесканальная	100	240,50	Минеральная вата;
			Бесканальная	50	88,50	Минеральная вата;
			Бесканальная	70	415,50	Минеральная вата;
			Бесканальная	200	149,50	Минеральная вата;
1010300 00745	Теплосети ул. Толстого, Некрасова	г.Урай, улица Толстого от тепловой камеры Б-1/2-3 (ТКБ-1/2-3) к жилому дому №№8,10,12, до тепловой камеры Б-1/2 (ТКБ-1/2)	Бесканальная	50	247,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	320,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;

1010300 00797	Сети теплоснабжения школа № 2	г.Урай, улица Садовая от тепловой камеры Б-4/15 (ТКБ-4/15) (напротив жилого дома № 30) до тепловой камеры Б-4/15-1 (ТКБ-4/15-1) к мастерской, до тепловой камеры Б- 4/15-2 (ТКБ-4/15-2) к школе № 2, к столовой.	Бесканальная	100	118,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	120,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 00804	Сети теплоснабжения школа № 10	г.Урай, от т.врезки в магистраль до тепловой камеры Б-2/2 (ТКБ-2/2) к зданию школы №10	Бесканальная	50	4,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	115,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1010300 01750	Наружные сети теплоснабжения здания "Центра творчества юных"	г.Урай, ул.Ленина, д.97, от тепловой камеры ТКБ-1/5 (ул.Островского, в районе жилого дома №20),до здания Центра творчества юных (ул.Ленина,97)	Бесканальная	100	13,61	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	150	162,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02197	Наружные сети теплоснабжения зданий "Центра дополнительного образования детей" (ул Сибирская ба,8а)	г. Урай, ул. Сибирская, от ТКН-4/9 до ТКБ-4/10 к зданиям ЦДОД (ул. Сибирская ба, 8а).	Бесканальная	70	57,00	Минеральная вата;
1080300 02204	Наружные сети теплоснабжения подсобного помещения ул Сибирская, дом №б	г. Урай, ул. Сибирская, от ТКН-4/8 до здания подсобного помещения.	Бесканальная	50	13,80	Минеральная вата;
1080300 02317	Наружные сети теплоснабжения здания СЭС	г.Урай, ул.Чехова, от ТКН-5/1 до ТКН-5/2 к зданию СЭС (ул.Чехова 9 до лаборатории (ул.Чехова9/1)	Бесканальная	100	96,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	50	33,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02318	Наружные сети теплоснабжения Налоговой инспекции	г.Урай, от ТКБ-5 улица Кольцова до здания налоговой инспекции (улица Садовая,1)	Бесканальная	150	38,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
			Бесканальная	100	15,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02362	Наружные сети теплоснабжения детского сада на 240 мест ул.Маяковского	город Урай, от тепловой камеры Н- 5/4 (ТКН-5/4) до здания детского сада ул.Маяковского,15	Бесканальная	100	65,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;
1080300 02385	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н- 5/5 (ТКН-5/5) ул.Маяковского до точки врезки в существующую сеть D273мм в районе здания СЭС	г.Урай, от тепловой камеры Н-5/5 (ТКН-5/5) ул.Маяковского до точки врезки в существующую тепловую сеть d273 мм в районе здания СЭС	Бесканальная	250	140,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание фактических показателей деятельности АО «УРайтеплоэнергия», осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

№ п/п	Наименование показателя	ед. измерения	2020 год
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,62
2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	ед.	

101030000500	Теплотрасса ж/д 23 мкр. 3	1 982	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000502	Теплотрасса ж/д 15 мкр. 3	1 982	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000505	Теплотрасса ж/д 29 мкр. 3	1 982	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000506	Теплотрасса ж/д 14 мкр. 3	1 982	01.10.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000508	Теплотрасса ж/д 51 мкр. 3	1 986	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000526	Наружные сети теплотрассы ж/д №41 мкр 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000538	Наружные сети детского сада №18 микрорайон 3	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000566	Наружные сети теплоснабжения ж/д №22 (стр 37) мкр 3	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000569	Наружные сети теплоснабжения ж/д №27Б мкр 3 (стр2 блок А и Б)	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000580	Наружные сети теплоснабжения мкр 3 от ТК-16 до ТК-16/3-1	1 985	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000582	Наружные сети теплоснабжения ж/д №34 (стр8) мкр 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000584	Наружные сети теплоснабжения ж/д №32 (стр12В) мкр 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000590	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 31 (стр15 С-Восточный) мкр.3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000591	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 27а (стр 3 блокА) мкр.3	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000594	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 12 (стр 22) мкр.3	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000605	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 26 микрорайон 3	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000612	Теплотрасса к жилым домам №24-25 Аэропорта	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000614	Теплотрасса мкр.3 дом 52	1 986	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000615	Теплотрасса мкр.3 дом 25	1 983	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000624	Теплотрасса к ж/д 53 мкр. 3	1 986	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000637	Теплотрасса к ж/д №28 мкр.3	1 983	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000653	Теплосети для снабжения ж/д №33 мкр.3 от ТК-15/1 до ТК-15/6	1 998	01.10.2008	Удовлетворительно	90,67
101030000654	Теплоснабжение канализационно-насосной станции (КНС) микрорайон 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	90,67
101030000656	Теплосети мкр.3 от ТК-15/1 до ТК-15/4; от ТК-15/1	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	90,67
101030000657	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №21 микрорайона 3	1 998	01.09.2002	Удовлетворительно	90,67
101030000793	Сети теплоснабжения д\с № 19 мкр. 3	2 001	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000794	Сети теплоснабжения д\с № 20 мкр. 3	2 001	01.09.2002	Удовлетворительно	100,00
101030000795	Сети теплоснабжения д\с № 21 мкр. 3	2 001	01.09.2012	Удовлетворительно	100,00
101030000818	Теплотрасса от мкр 3 до котельной Аэропорта	2 002	30.08.2002	Удовлетворительно	75,33
101030000843	Наруж.сети теплоснабжения мкр. 3 ж/д 57	2 002	30.08.2002	Удовлетворительно	77,33
101030000852	Сети теплоснабжения от ТК-17/2 до ж/д №58,59 мкр 3	2 004	22.09.2004	Удовлетворительно	67,00
101030000854	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №35,36 мкр 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000856	Наружные сети теплоснабжения по улице Ленина от ТК-10 до ТК-16	1 998	01.09.2013	Удовлетворительно	100,00
101030000857	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №38,39,40 мкр 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030001301	Сети теплоснабжения ж/д №58,59, складов ТПП "УНГ" мкр 3	2 006	17.05.2008	Удовлетворительно	60,33
101030001319	Наружные сети теплоснабжения пункта проката коньков ДС Звезды Югры	2 006	12.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030001365	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №24 мкр 3	1 983	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030001375	Наружные теплосети ж/д 43,44,45,46,47,30 мкр.3	2 007	31.08.2007	Удовлетворительно	55,08
101030001740	Наружные сети теплоснабжения микрорайон 3	1 982	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030001743	Наружные сети теплоснабжения жилых домов №55,56 мкр 3	2 001	01.12.2001	Удовлетворительно	97,50
101030001826	Наружные сети теплоснабжения ж/д №37 мкр 3	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030001829	Наружные сети теплоснабжения детской школы искусств	2 009	28.01.2009	Удовлетворительно	60,61
101030001833	Наружные сети теплоснабжения здания Дворца спорта "Звезды Югры"	2 003	27.12.2003	Удовлетворительно	71,22
108030002196	Наружные сети теплоснабжения Эколого-биологического центра и гаража	2 004	01.01.2004	Удовлетворительно	19,39
108030002200	Наружные сети теплоснабжения "Ритуальные услуги"	2 001	01.01.2001	Удовлетворительно	19,39

108030002201	Наружные сети теплоснабжения к гаражам ОВД в мкр 3	1 993	01.01.1993	Удовлетворительно	19,39
108030002316	Наружные сети к туалету парке аттракционов	1 995	01.01.1995	Удовлетворительно	22,00
108030002414	Теплосети жилого дома №19 микрорайона 3, Кад.№86:14:0000000:235	35 827	01.08.2010	Удовлетворительно	100,00
108030002897	Наружные сети теплоснабжения здания "Тир"	2 004	01.09.2015	Удовлетворительно	5,00
101030000771	Наружные теплосети ГУП Аэропорт	1 999	01.04.1999	Удовлетворительно	100,00
101030000780	Теплосети общежития -4 ГУП Аэропорт	2 000	01.09.2012	Удовлетворительно	82,00
101030000781	Теплосети общежития -3а ГУП Аэропорт	2 000	01.09.2012	Удовлетворительно	82,00
108030002205	Наружные сети теплоснабжения жилых домов микрорайона Аэропорт	1 972	01.04.1999	Удовлетворительно	100,00
108030002251	Наружные сети теплоснабжения лыжной базы	2 015	30.06.2015	Удовлетворительно	27,39
108030002310	Наружные сети т/снабжения к зданию КТВС м-н Аэропорт 29а	1 994	01.01.1994	Удовлетворительно	23,26
108030002308	Наружные сети т/снабжения от ТК-17 до гостиницы "Лайнер"	1 974	01.01.1994	Удовлетворительно	100,00
101030001344	Наружные сети теплоснабжения здания пожарного депо	2 007	19.03.2007	Удовлетворительно	57,00
101030001345	Наружные сети теплоснабжения здания очистных сооружений пожарного депо	2 007	19.03.2007	Удовлетворительно	57,00
101030001739	Наружные теплосети микрорайона "Д"	1 970	01.09.2003	Удовлетворительно	100,00
108030002146	Нежилое сооружение, тепловые сети к свинарунику	1 989	01.02.1989	Удовлетворительно	100,00
108030002195	Тепловая сеть от врезки в магистраль d325 мм в районе кот. Нефтяник до задвижки в сторону Урайских эл.сетей	2 004	01.01.2004	Удовлетворительно	19,39
108030002309	Наружные сети теплоснабжения жилых домов на территории Урайских электрических сетей	2 006	01.08.2006	Удовлетворительно	19,10
101030000450	Теплотрасса по у.Нагорной	1 995	01.09.1995	Удовлетворительно	100,00
101030000456	Нежилое сооружение, магистральные теплосети от котельной "Нефтяник" до здания "Вахта-80"	1 997	01.12.1997	Удовлетворительно	100,00
101030000489	Теплосети улица Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4	1 998	01.08.2003	Удовлетворительно	100,00
101030000577	Внешние сети теплоснабжения ул. Кольцова	1 993	01.11.1993	Удовлетворительно	100,00
101030000648	Инженерные тепловые сети к жилым домам №№20,21,22 по улице Урусова	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	92,33
101030000688	Тепловые сети улица Нагорная жилые дома №66,64,62,60; от магистрали ТК-10/2 до ТКБ-6/13; улица Механиков жилые дома №№60,58,56 до ТКБ-15	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	25,37
101030000690	Теплосети пристрой к типографии мкр.Д	1 998	01.10.2010	Удовлетворительно	90,67
101030000692	Теплосети улица Строителей жилые дома №№44,53,45,52,48,51,49,50 от ТК-10/1	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	90,67
101030000696	Теплосети мкр.Д ж/д 33 Вахта-40	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000697	Теплосети мкр.Д у.Строителей ж/д 53а	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	90,67
101030000728	Теплосети у.Урусова ж/д 6	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	90,67
101030000729	Теплосети у.Урусова ж/д 7	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	90,67
101030000737	Теплосети у.Садовая от ТК-4/21 до ТК-10-4	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000763	Тепловые сети ул. Сосновая	2 000	01.01.2000	Удовлетворительно	85,67
101030001329	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 5 по ул. Урусова	2 006	09.11.2006	Удовлетворительно	72,92
101030001342	Наружные сети теплоснабжения ж/д №3Д мкр.Д от ТКБ-14/1-3 до ж/д №3Д	2 007	19.03.2007	Удовлетворительно	57,00
101030001376	Наружные сети теплоснабжения ж/д 3 мкр.Д	2 007	26.11.2007	Удовлетворительно	67,63
108030001911	Теплосети микрорайона "Д" (ж/д №1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	100,00
108030001979	Наружные сети теплоснабжения ж/д №14Д, мкр.Д	2 010	16.09.2010	Удовлетворительно	43,00
108030002024	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 29 по ул Механиков от ТКБ-15 до ТКБ-15/1. К ж/д № 29	2 009	01.01.2009	Удовлетворительно	37,67
108030002381	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №49Д мкр.1Д	42 524	03.06.2016	Удовлетворительно	15,67
101030000694	Теплосети мкр.Д ж/д 56	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000428	Теплотрасса к ж/д 6 (2-4А) мкр.2А	1 995	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000431	Теплотрасса к ж/д 7 (1-4) мкр. 2А	1 995	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000439	Теплосети к ж/д №56 мкр Г	1 974	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000442	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-8 (ТКН-8) ул Космонавтов до тепловой камеры Н-3/4а (ТКН-3/4а) около гостиницы "Турсунт"	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	93,33
101030000446	Наружные сети теплоснабжения 12 квартирного дома №55 мкр Д	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	93,33

101030000448	Наружные сети теплоснабжения 12 квартирного дома №79 мкр Д	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	93,33
101030000451	Сети теплоснабжения 12 кв. ж/д 54 мкр.Д	1 983	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000452	Сети теплоснабжения 16 кв. ж/д №73 мкр.Д	a	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000454	Тепловые сети от эстакады до улицы Механиков	1 997	01.09.2019	Удовлетворительно	21,71
101030000458	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 76 микрорайон "Д"	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	93,33
101030000463	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому № 33	1 992	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000465	Наружные сети теплотрассы ж/д №8 мкр 2А	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000477	Теплосети мкр Д ж/д №64	1 998	01.09.2012	Удовлетворительно	100,00
101030000484	Теплосети к ж/д 3 мкр. 2А	1 998	01.02.2006	Удовлетворительно	93,33
101030000494	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 21 мкр.2А (стр.2-15 Южный)	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000499	Наружные тепловые сети микрорайона 2А к жилому дому №17 (2-10)	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	93,33
101030000539	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому № 30	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000540	Наружные сети теплотрассы ж/д №28 мкр 2А	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	93,33
101030000541	Наружные сети теплоснабжения жд/д №13 мкр Западный	1 998	01.09.2011	Удовлетворительно	93,33
101030000556	Наружные сети жилого дома №18 микрорайон "2А"	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	93,33
101030000557	Наружные сети микрорайона "2А" к жилому дому №2 (стр.1-1)	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	93,33
101030000563	Наружные сети теплоснабжения административного здания почтовый номер 74 микрорайон А	1 998	01.08.2017	Удовлетворительно	100,00
101030000565	Наружные сети теплоснабжения "Дома ребенка" мкр.1Д	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	100,00
101030000570	Наружные сети теплоснабжения ж/д №71 СМУ-4	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000571	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №80 микрорайона А	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000572	Теплосети к дизельной станции газоснаб.роддома	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	100,00
101030000573	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №14 микрорайон "2А"	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000579	Наружные сети теплоснабжения мкр 1А	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	100,00
101030000609	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №29	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000610	Наружные сети теплоснабжения ж/д №64 (стр1-3) мкр Г	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	93,33
101030000611	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 72 микрорайон "Д"	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	93,33
101030000616	Наружные сети к жилому дому №25 микрораон "2А"	1 991	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000645	Наружные сети теплоснабжения общежития "Сибирь" мкр 2а д.№19	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000649	Теплосети ж/д 26 мкр.2А	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
101030000698	Теплосети мкр.Д ж/д 60 от ТК-11/6	1 998	01.09.2013	Удовлетворительно	90,67
101030000701	Теплосети мкр.1А Медвытрезвитель от ТК-8/6	1 998	01.08.2016	Удовлетворительно	90,67
101030000702	Наружные сети теплоснабжения микрорайона "Д" жилого дома №66 от ТКН-15/8	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000703	Наружные сети теплоснабжения микрорайона "Г" жилого дома №61 от ТКН-15/8	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000704	Теплосети жилого дома №84 от ТК-9/2 микрорайон "А"	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	90,67
101030000705	Теплосети микрорайон "2А" от ТК-10/2 до жилого дома №9	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	90,67
101030000706	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №63 от ТКН-13/2 микрорайон "Г"	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000709	Теплосети микрорайона 2"А" от ТКН-8а/1 до жилого дома № 1	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	90,67
101030000711	Теплосети мкр.А ж/д 1,3,10,18./реконструкция/	1 999	01.12.1999	Удовлетворительно	86,00
101030000716	Наружные сети теплоснабжения микрорайон "2А" к жилому дому №24	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	90,67
101030000719	Теплосети микрорайон "2А" к жилому дому №4	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	90,67
101030000720	Наружные тепловые сети микрорайона "2А" к общежитию Сибирь-22 №19а	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	90,67
101030000721	Наружные сети теплоснабжения микрорайон	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67

	"Д" от ТКН-14 до жилого дома №58а				
101030000723	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №78 микрорайона "Д"	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000726	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №58 микрорайон Д	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000733	Теплосети от котельн.Нефтяник ТК-15	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000750	Тепловык сети по улице Космонавтов от тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) до тепловой камеры 15 (ТКН-15)	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000751	Тепловые сети улица Космонавтов от ТКН-15/6 до ТКН-15/5 к ж/д 43,42,57 мкр Д	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000752	Наружные сети теплоснабжения улица Космонавтов от ТКН-15/8 до жилого дома №41 микрорайона Д	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000753	Теплосети у.Космонавтов от ТК-10 до ж/д 13	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000755	Теплосети к ж/д 28,29,30,33,34 мкр.2А Н-12/3-6 до ТКН-13/3-6А	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	90,67
101030000756	Теплосети от ТК-12/3-11 до ж/д 67,65	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	90,67
101030000758	Наружные тепловые сети микрорайона 2 "А"	1 998	01.09.2004	Удовлетворительно	90,67
101030000773	Магистр.теплотрасса Д-530-мм (параллельно ул. Космонавтов)	1 999	01.09.1999	Удовлетворительно	100,00
101030000799	Сети теплоснабжения школа № 4	2 001	01.06.2001	Удовлетворительно	100,00
101030000803	Сети теплоснабжения школа № 8 мкр.2А	2 001	01.09.2004	Удовлетворительно	80,00
101030000820	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж/д 87	2 002	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000821	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж/д 88	2 002	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000822	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж/д 87,88	2 002	01.09.2008	Удовлетворительно	74,33
101030000824	Наружные сети т/снабжения мкр.Д ж/д 89	2 002	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000842	Наружные сети теплоснабжения мкр Д ж/д 76	2 002	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000844	Наружные сети теплоснабжения мкр.Лесной от ТКГ-3 к ж/д 16-19,26,27	2 003	01.01.1994	Удовлетворительно	71,67
101030000845	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКГ-4 к ж/д №20-23,28,29	2 003	01.01.1994	Удовлетворительно	71,67
101030000850	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКН-13а до ТКН 2/3	2 003	01.01.1994	Удовлетворительно	71,67
101030000853	Сети теплоснабжения мкр 2А ж/д №19 (от ТК-Н-12,8 до ж/д №19)	2 004	30.11.2004	Удовлетворительно	66,33
101030000858	Внутриплощадные сети теплоснабжения ККЦК Юность Шаима	2 005	31.01.2005	Удовлетворительно	65,67
101030000859	Наружные тепловые сети музея	2 005	31.05.2005	Удовлетворительно	64,33
101030001308	Наружное теплоснабжение здания общежития №25 мкр.А от ТК 8/6А	2 006	01.03.2006	Удовлетворительно	61,00
101030001309	Наружная теплотрасса для теплоснабжения д/с №1 мкр.1Г от ТК 6-11	2 006	01.03.2006	Удовлетворительно	61,00
101030001343	Наружные сети теплоснабжения здания городского архива	2 007	19.03.2007	Удовлетворительно	56,66
101030001354	Наружные сети теплоснабжения КДЦ "Нефтяник"	2 007	27.03.2007	Удовлетворительно	57,00
101030001364	Наружные сети теплоснабжения ТКН-11 ул Космонавтов до ТКН-11/1,11/2,ТКБ-10 к ж/д мкр Г	1 970	01.08.2016	Удовлетворительно	100,00
101030001378	Наружные сети теплоснабжения ж/д №6 мкр А	2 007	26.12.2007	Удовлетворительно	67,21
108030001889	Инженерные сети к жилому дому в микрорайоне Лесной, тепловые сети	2 007	01.01.2007	Удовлетворительно	61,78
108030001894	Наружные сети теплоснабжения ж/д №13Г микрорайон "1Г"	2 009	10.08.2009	Удовлетворительно	57,37
108030001917	Наружные сети теплоснабжения ж/д №69 мкр "Д"	1 992	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
108030001918	Наружные сети теплоснабжения ж/д №70,71,68 мкр "Д"	1 992	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
108030001969	Магистральная сеть теплоснабжения части мкр.2А от ТКН-10/15 до ТКН-10/15/4 (напротив ж/д №6 мкр 2А)	2 008	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
108030001992	Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТКН-8/15 до тепловой камеры ТКН-11/3-1 (мкр 1А у ж/д 7 и 1)	2 008	01.12.2008	Удовлетворительно	50,00
108030001993	Наружные сети теплоснабжения ФОК мкр 1Г, дом 66	2 011	10.02.2011	Удовлетворительно	41,33
108030002022	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 111,112, в мкр.Лесной от ТКН-12/3-4 до ТКН-12/3-13, до ТКН12/3-14 и ТКН12/3-15 к д/ж №111,112	2 009	01.01.2009	Удовлетворительно	37,67
108030002023	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 111,112, в мкр.Лесной от ТК-12/4(м/д ж/д №21,24) до	2009	01.01.2010	Удовлетворительно	37,67

	ТКН-12/3-4(напр.ж/д № 23) мкр.2А				
108030002118	Наружные сети теплоснабжения детского сада №10 (проезд Первооткрывателей,1)	2 012	01.01.2012	Удовлетворительно	37,50
108030002177	Наружная теплосеть, протяженность 95 м (г.Урай, мкр 2А)	2 012	29.12.2012	Удовлетворительно	29,88
108030002189	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №20	2 006	01.09.2006	Удовлетворительно	19,39
108030002203	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №77А микрорайон Д	2 005	01.01.2005	Удовлетворительно	19,39
108030002238	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/3-15 (ТКН-12/3-15) до тепловой камеры Н-12-3/17 (ТКН-12-3/17) микрорайона Лесной	2 014	05.06.2014	Удовлетворительно	28,22
108030002239	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/3-14 (ТКН-12/3-14) до тепловой камеры Н-12-3/16 (ТКН-12-3/16) микрорайона Лесной	2 014	05.06.2014	Удовлетворительно	28,22
108030002312	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому 21	2 004	01.09.2004	Удовлетворительно	100,00
108030002307	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому 5	2 006	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
108030002311	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона "2А"	2 004	01.02.1998	Удовлетворительно	19,27
108030002306	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №15	2 004	01.08.2004	Удовлетворительно	100,00
108030002346	Наружные сети теплоснабжения	41 671	01.02.2014	Удовлетворительно	41,54
108030002397	Сети теплоснабжения от ТКН-11, расположенной на площади Первооткрывателей до ТКБ-10, расположенной по улице Механиков	42 872	17.05.2017	Удовлетворительно	36,67
108030002407	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №19а микрорайона 1А, кад.№86:14:0101008:4079	42 951	04.08.2017	Удовлетворительно	17,43
108030002658	Сети теплоснабжения по ул.Космонавтов от ТКН11 до ТКН8/1, кад.№86:14:0101012:6283	43 574	19.04.2019	Удовлетворительно	19,17
108030002898	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №76 микрорайона 1А	1 981	01.09.2006	Удовлетворительно	5,00
108030002899	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №1 микрорайона Лесной	1 994	01.07.2020	Удовлетворительно	5,00
101030000423	Тепловые сети от ТК2/1 (напротив кафе Пирамида до ТК-10 (около парка аттракционов)	1 998	01.09.2012	Удовлетворительно	100,00
101030000432	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №94 мкр 2	1 998	01.09.2012	Удовлетворительно	100,00
101030000433	Теплосети ж/д 17 мкр.3	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000457	Наружные сети теплоснабжения к ж/д 65 мкр.2	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000472	Внеквартальные тепловые сети мкр. 2	1 998	01.08.2015	Удовлетворительно	100,00
101030000495	Наружные сети теплоснабжения к ж/д 1А,2А мкр 3 (ул.Узбекистанская)	1 998	01.09.2010	Удовлетворительно	93,33
101030000509	Наружные сети теплоснабжения от ПНС-1000 до ТК-1(напротив жилого дома №26) до ТК-2/1 (напротив кафе "Пирамида") микрорайон 2	1 979	01.09.2009	Удовлетворительно	100,00
101030000513	Внешние сети теплоснабжения ж/д 57 (стр.79) мкр.2	1 998	01.09.2003	Удовлетворительно	100,00
101030000523	Наружные теплосети к жилому дому 83 микрорайон 2	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000524	Наружные сети теплоснабжения ж/д №66 (стр80) мкр 2	1 998	01.09.2006	Удовлетворительно	100,00
101030000525	Наружные сети теплоснабжения ж/д №84 мкр 2	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000527	Наружные сети теплоснабжения "Профлицея"	1 998	01.08.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000542	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №12 микрорайон "2А"	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	93,33
101030000545	Теплосети межквартальные, сооружение для теплоснабжения жилых домов микрорайон 2	1 998	01.08.2015	Удовлетворительно	93,33
101030000618	Наружные теплосети к ж/д №103 мкр 2	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000621	Теплотрасса к жилым домам №1,2,3 микрорайон 3	1 967	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000623	Теплотрасса к ж/д 104 (стр83) мкр. 2	1 979	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000625	Теплотрасса к ж/д 64 мкр. 2	1 978	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000640	Наружные теплосети от тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) до тепловой камеры 10/3 (ТК-10/3) микрорайон 2	1 998	01.08.2015	Удовлетворительно	100,00
101030000658	Теплосети мкр.2 ТК-8 до Дворца Спорта и ТК-8/1	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67

101030000659	Теплосети мкр.2 ТК-10/1 до ТК-10/1-1 ГУС	1 998	01.08.2015	Удовлетворительно	91,00
101030000660	Теплосети, сооружение для теплоснабжения жилых домов №89,89,89а,90 мкр 2	1 998	01.08.2014	Удовлетворительно	90,67
101030000663	Теплосети мкр.2 ж/д 44,45,Торг.центр Астерия	1 998	01.09.2001	Удовлетворительно	90,67
101030000667	Теплосети мкр.2 ж/д 53,54 от ТК-2/2а до ТК-2-4/1 до угла дома 54	1 998	01.09.2003	Удовлетворительно	90,67
101030000670	Теплосети мкр.2 от ТК-2/1 до ТК-2/2А	1 990	01.08.2018	Удовлетворительно	100,00
101030000671	Теплосети мкр.2 к зданию Администрации города	1 976	01.09.2003	Удовлетворительно	100,00
101030000672	Теплосети мкр.2 от ТК-2/4-3 до у.Ленина к ж/д 55	1 998	01.09.2003	Удовлетворительно	100,00
101030000713	Теплосети мкр.3 ж/д 16	1 999	01.09.2010	Удовлетворительно	86,00
101030000772	Теплосети к новой проходной	1 999	01.09.1999	Удовлетворительно	100,00
101030000775	Наружные сети теплоснабжения Музыкальной школы	1 999	01.11.1999	Удовлетворительно	86,33
101030000782	Наружные сети теплоснабжения поликлиники на 600 посещений	2 000	01.01.2000	Удовлетворительно	85,67
101030000783	Наружные сети теплоснабжения Храма Рождества Богородицы	2 001	28.06.2001	Удовлетворительно	80,00
101030000785	Сети теплоснабжения д/с № 6 мкр. 2	2 001	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000791	Сети теплоснабжения д/с № 15 мкр.Западный	2 001	01.09.2009	Удовлетворительно	100,00
101030000796	Сети теплоснабжения школа №1 мкр. 2	2 001	01.06.2001	Удовлетворительно	100,00
101030000800	Сети теплоснабжения школа №5 мкр 3	2 001	01.09.2012	Удовлетворительно	80,00
101030000801	Сети теплоснабжения школа № 6 мкр.3	2 001	01.09.2012	Удовлетворительно	80,00
101030000807	Сети теплоснабжения СО УПВО мкр 2	2 001	30.06.2001	Удовлетворительно	100,00
101030000811	Наружные сети теплоснабжения детского дома-приюта "Зина"	2 001	01.12.2001	Удовлетворительно	78,00
101030000813	Наружные сети теплоснабжения комплекса учреждений социального обслуживания	2 002	31.01.2002	Удовлетворительно	100,00
101030000815	Наружные сети теплоснабж. спорт .корпуса дет.дома Зина	2 002	31.05.2002	Удовлетворительно	100,00
101030000816	Наружные сети теплоснабжения теплой стоянки детского дома "Зина"	2 002	31.05.2002	Удовлетворительно	100,00
101030000817	Теплотрасса для теплоснабжения ж/д №71 мкр 2	2 002	28.07.2002	Удовлетворительно	29,19
101030001273	Наружные сети теплоснабжения д/с №16 мкр 2	2 005	01.09.2016	Удовлетворительно	62,00
101030001274	Наружные сети теплоснабжения от ТК-31/2 до ТК-31/3	2 005	01.12.2005	Удовлетворительно	62,00
101030001289	Наружные сети теплоснабжения от ТК 29 до Урайского ОСБ №7961	2 005	01.12.2005	Удовлетворительно	62,00
101030001322	Наружные сети теплоснабжения ж/д №39 мкр 2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,67
101030001323	Наружные сети теплоснабжения ж/д №30 мкр 2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,67
101030001324	Наружные сети теплоснабжения д/с №12 и ж/д №№34,35,36 мкр 2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,72
101030001325	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 25,26,79, роддома мкр.2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,67
101030001326	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 31,32,33,27 мкр.2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,67
101030001327	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 40,41,26,26а мкр.2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,72
101030001328	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 38,28,29 мкр.2	2 006	31.10.2006	Удовлетворительно	58,67
101030001366	Теплосети мкр.2 к ж/д №№42,43,51,50,49,52,69,70,шк.№14,к ж/д 47-49	1 981	01.09.2001	Удовлетворительно	100,00
101030001367	Теплосети мкр.2 ж/д №105	1 998	01.09.2007	Удовлетворительно	100,00
101030001374	Теплотрасса от здания котельной Промбаза до ПНС-1000	2 007	30.03.2007	Удовлетворительно	56,75
101030001377	Наружные теплосети ж/д №91,92,93,95 мкр 2	2 007	14.12.2007	Удовлетворительно	67,26
101030001379	Наружные сети теплоснабжения здания патологоанатомического отделения	2 007	26.11.2007	Удовлетворительно	67,63
101030001403	Наружные сети теплоснабжения здания акушерско-гинекологического корпуса	2 007	14.11.2007	Удовлетворительно	52,30
101030001733	Наружные сети теплоснабжения здания педиатрического отделения стационара и отделения профосмотров детей городской поликлиники	2 008	23.04.2008	Удовлетворительно	63,52
101030001736	Наружные сети теплоснабжения здания МОУ Гимназия	2 008	09.04.2008	Удовлетворительно	63,52
101030001737	Наружные сети теплоснабжения здания МОУ Гимназия от МАК-10	2 008	09.04.2008	Удовлетворительно	63,52
101030001741	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона 3	1 982	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00

101030001742	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №21Б мкр Западный	1 987	01.09.2012	Удовлетворительно	100,00
101030001827	Наружные сети теплоснабжения ж/д №19В мкр Западный	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	81,27
101030001883	Теплотрасса диаметром 530 мм от тепловой камеры ТК-28 до тепловой камеры ТК-1 мкр 2	2 008	24.09.2008	Удовлетворительно	59,71
108030001912	Теплосети мкр 2 от ТК-29 до ТК-28 (р-н ж/д №86,31)	1 986	01.08.2014	Удовлетворительно	100,00
108030001944	Наружные сети теплоснабжения ж/д №96 мкр 2	2 002	01.12.2002	Удовлетворительно	100,00
108030002070	Наружное теплоснабжение жилых домов №№101,102 микрорайон 2	1 980	01.01.2012	Удовлетворительно	100,00
108030002190	Наружные сети теплоснабжения "Храма в честь Святого Благоверного Князя Александра Невского"	1 990	01.01.2002	Удовлетворительно	19,39
108030002191	Наружные сети теплоснабжения к жилым домам по ул. Буровиков	2 003	01.01.2003	Удовлетворительно	19,39
108030002193	Наружные сети теплоснабжения городской больницы ул Северная,4	1 998	01.01.1998	Удовлетворительно	19,39
108030002194	Наружные сети теплоснабжения здания кухни больничного комплекса	1 998	01.01.1998	Удовлетворительно	19,39
108030002202	Наружные сети теплоснабжения здания туберкулезного диспансера	1 994	01.08.2015	Удовлетворительно	19,39
108030002315	Наружные сети к кафе "Айсберг"	1 998	01.01.1998	Удовлетворительно	20,33
108030002400	Наружные сети теплоснабжения жилых домов №№56,67,76 микрорайон 2, кад.№86:14:0101009:4182	1 978	01.01.2007	Удовлетворительно	100,00
101030000427	Теплотрасса к ж/д 78 мкр.2	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	93,33
101030000434	Наружные сети теплоснабжения ж/д №15В м-он Западный	1 998	01.09.2009	Удовлетворительно	93,33
101030000461	Тепломагистраль "Котельная Промбаза - улица Толстого"	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	100,00
101030000473	Теплосети от ТК до мкр.Западный ж/д 4	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	93,33
101030000481	Теплосети жилого дома 21а микрорайон Западный	1 998	01.09.2012	Удовлетворительно	100,00
101030000491	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 17В мкр.Западный	1 998	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000492	Наружные сети теплоснабжения, сооружение для теплоснабжения жилых домов №№7,6,5,4 микрорайона Западный	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	93,33
101030000493	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона Западный	1 998	01.09.2011	Удовлетворительно	93,33
101030000515	Тепловые сети к ж/д №77 мкр.2	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000546	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №13б, в микрорайоне Западный	1 998	01.09.2011	Удовлетворительно	93,33
101030000550	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №15А микрорайон Западный	1 998	01.09.2009	Удовлетворительно	93,33
101030000622	Теплотрасса к ж/д 5 мкр. Западный	1 987	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000631	Теплотрасса к ж/д 6 мкр.Западный	1 987	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000675	Теплосети мкр.2 от ТК-28 стоматология до ТК-14/4	1 998	01.08.1990	Удовлетворительно	90,67
101030000676	Теплосети мкр.Западный от ТК-4/4-3 до ж/д 15	1 998	01.09.2009	Удовлетворительно	90,67
101030000677	Теплосети мкр.Западный город.бани от ТК-6	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000678	Теплосети микрорайон "Западный" от ТК-28/9 до жилого дома №7 (стр.5Б-3)	1 998	01.09.2008	Удовлетворительно	90,67
101030000679	Теплосети мкр.Западный от ТК-28/2 до ТК-28/2-5	1 998	01.10.2011	Удовлетворительно	90,67
101030000681	Теплосети мкр.Западный от ТК-28/1а до ж/д 16	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000774	Теплосети мкр. Западный ж/д №7 (строит.номер 5Б-2)	1 999	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000805	Сети теплоснабжения школа № 12 мкр.Западный	2 001	01.09.2010	Удовлетворительно	100,00
101030000814	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №7 микрорайон Западный	2 002	01.09.2008	Удовлетворительно	100,00
101030000832	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 19а	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000835	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 19б	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000836	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 12а	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000837	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 21б	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000838	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00

	12В				
101030000839	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 12г	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000840	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж/д 11г	2 002	01.09.2011	Удовлетворительно	100,00
101030000851	Наружные сети теплоснабжения МЖК Новострой секц.1 мкр 2 дом №75	2 003	31.07.2003	Удовлетворительно	71,44
101030001272	Наружные сети теплоснабжения микрорайон Западный от ТК-28/2-1 до ТК-28/2-8	2 005	01.10.2005	Удовлетворительно	62,67
108030002132	Наружные сети теплоснабжения детской поликлиники	2 013	24.11.2005	Удовлетворительно	36,93
108030002188	Наружные сети теплоснабжения ж/д №19 мкр Западный	1 991	01.09.2011	Удовлетворительно	19,39
108030002314	Наружные сети к кафе "Паровозик"	2 000	01.01.2000	Удовлетворительно	19,82
108030002394	Наружные сети теплоснабжения многоквартирного жилого дома ул.Маяковского, 13	42 719	15.12.2016	Удовлетворительно	14,67
108030002418	Сети теплоснабжения, Кад.№86:14:0000000:1967	42 735	01.10.2014	Удовлетворительно	33,06
108030002568	Наружные сети теплоснабжения многоквартирного жилого дома №1 микрорайон 1, кад.№86:14:0101009:4411	43 076	07.12.2017	Удовлетворительно	27,50
108030002970	Магистральна теплотрасса Дн530 мм участок от ТКН-2А (напротив гостиницы Меридиан) до ТК по ул.Северная, кад.№86:14:0101004:6221	43 280	29.06.2018	Удовлетворительно	27,50
108030002642	Наружные сети теплоснабжения по ул.Ленина-Толстого-Островского, кадастровый номер 86:14:0000000:1913	42 384	15.01.2016	Удовлетворительно	23,33
108030002783	Теплотрасса (ул.Ленина, дом 104)	43 447	01.09.2019	Удовлетворительно	14,17
108030002788	Тепловые сети. Реконструкция нежилого здания детской поликлиники под жилой дом в г.Урай кадастровый №86:14:0101004:6239	2 020	01.01.2020	Удовлетворительно	12,50
108030002947	Наружные сети теплоснабжения многоквартир.ж/д мкр.1	2 017	17.12.2017	Удовлетворительно	2,78
108030002986	Наружные сети теплоснабжения многоквартирного жилого дома улица Ленина, 95	2 018	01.01.2018	Удовлетворительно	1,11
101030000440	Наружные сети теплоснабжения база УТВИК	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	90,00
101030000766	Теплосети от котельной "Промбаза" до Профилактория	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
108030002198	Магистральная сеть теплоснабжения диаметром 250 мм от магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в направлении ЦБПО, до Тепловой камеры ооо "УрайНПО-Сервис" (ТКП-1/2)	1 990	01.01.1990	Удовлетворительно	19,39
108030002199	Наружные сети теплоснабжения от магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в сторону Психдиспансера	1 994	01.01.1994	Удовлетворительно	19,39
108030002192	Наружные сети теплоснабжения здания ЭГЭБ	1 990	01.08.2015	Удовлетворительно	19,39
101030000455	Магистральный трубопровод от ЦТП Колосья до улицы Садовой	1 997	01.12.1997	Удовлетворительно	100,00
101030000516	Тепловые сети по улице Островского ж/д №6	1 985	01.08.2002	Удовлетворительно	100,00
101030000576	Внешние сети теплоснабжения ул.Нагорная	1 998	01.02.1998	Удовлетворительно	100,00
101030000685	Теплосети у.Сибирская Гостиница от ТКБ-4/5-1	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000686	Теплосети улица Садовая от ТКБ-4 до ТКБ-4/21	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000736	Теплосети у.Сибирская	1 998	01.10.1998	Удовлетворительно	90,67
101030000745	Теплосети ул. Толстого, Некрасова	1 998	01.09.2002	Удовлетворительно	90,67
101030000797	Сети теплоснабжения школа № 2	2 001	01.06.2001	Удовлетворительно	80,00
101030000804	Сети теплоснабжения школа № 10	2 001	01.06.2001	Удовлетворительно	100,00
101030001750	Наружные сети теплоснабжения здания "Центра творчества юных"	2 008	04.08.2008	Удовлетворительно	63,00
108030002197	Наружные сети теплоснабжения зданий "Центра дополнительного образования детей" (ул Сибирская 6а,8а)	2 005	01.01.2005	Удовлетворительно	19,39
108030002204	Наружные сети теплоснабжения подсобного помещения ул Сибирская, дом №6	2 005	01.01.2005	Удовлетворительно	19,39
108030002317	Наружные сети теплоснабжения здания СЭС	1 993	01.09.2014	Удовлетворительно	25,69
108030002318	Наружные сети теплоснабжения Налоговой инспекции	2 005	01.01.2005	Удовлетворительно	19,18
108030002362	Наружные сети теплоснабжения детского сада на 240 мест ул.Маяковского	42 670	27.10.2016	Удовлетворительно	17,67
108030002385	Наружные сети теплоснабжения от тепловой	42 670	27.10.2016	Удовлетворительно	39,96

	камеры Н-5/5 (ТКН-5/5) ул.Маяковского до точки врезки в существующую сеть D273мм в районе здания СЭС				
--	--	--	--	--	--

4) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

Наружные тепловые сети находятся в состоянии пригодном к дальнейшей эксплуатации в соответствии с существующими температурными графиками 110-70°C и 95-70°C. Объекты : «Теплосети мкр.2 от ТК-28 стоматология до ТК-14/4», «Теплосети мкр.Западный город, баня от ТК-6», «Нежилое сооружение, магистральные теплосети от котельной "Нефтяник" до здания "Вахта-80"» нуждаются в реконструкции в соответствии с планами действующей инвестиционной программы и концессионного соглашения.

5) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

- Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
- СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
- «Методика комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения», утвержденная приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 21 августа 2015 года №606/пр

б) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

- В 2022 году завершить работы по объекту «Реконструкция наружных магистральных сетей теплоснабжения Ø530 от ТК-28 (около Стоматологии) до ТК28/2 (около Западный-12), Ø325 от ТК28/2 (около Западный-12) до ТКН-6 (около Центра красоты и здоровья) - 1,7 км» в соответствии с планами действующей инвестиционной программы;
- В период 2022-2024гг. выполнить работы по объекту «Реконструкция магистральной сети теплосети от кот.Нефтяник до вахты 80 (участок от котельной "Нефтяник" до ТК-10/1)» в соответствии с планами действующей инвестиционной программы.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Урайтеплоэнергия»

С.В.Сергеев

И.о.начальника ПТО АО «Урайтеплоэнергия»

А.В.Сазонов

инженер ПТО АО «Урайтеплоэнергия»

А.А.Шаломенцов



